



«23» сентября 2024 г.

Регистрационный № 43-08-2024-016218

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Территория электрической подстанции ПС 220 кВ Мураши, филиала ПАО  
«Россети» - Пермское ПМЭС (здания ОПУ, ЗРУ-10кВ, КПП)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701893336

ИНН: 4716016979

Место нахождения объекта защиты:

613710, обл. Кировская, р-н. Мурашинский, г. Мураши, пос. нет

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	47

1.6.	Объем здания, куб. м	2014	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Здание ОПУ-СПС, СОУЭ 2 типа 2. ЗРУ 10кВ-СПС, СОУЭ 2 типа 3. КПП -СПС, СОУЭ 2 типа Искусственный водоем (пруд) V=250м <sup>3</sup>	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Возможный ущерб третьим лицам от воздействия пожара оцениваем в 0 руб. 00 коп.			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		решениям (п. 5.6.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5-6.1.6, 6.1.39, 6.1.40 (ОПУ), 6.1.37 (ОПУ)) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.100 п.1)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (п. 5.3, 5.18, 9.6, 10.4-10.8, 10.10, 10.11). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 99 п. 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п. 10.10. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (8.1.2-8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.2.1, 8.2.3-8.2.8). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 98 п. 1, 3)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.4-5.3.6, 5.4.3-5.4.14, 5.4.17, 5.4.18, 6.1.1). СП 7.13130.2013 (п. 6.8, 6.9). Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 57, 58, 80 пп. 1,3, ст. 87, 88, 137)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (п. 7.1.3, 7.1.5, 7.1.9, 7.1.10, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.7, 8.2.2-8.2.4, 8.2.7, 8.2.9-8.2.12, 8.2.15, 8.6). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 53, 89)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (7.1, 7.3-7.5, 7.8, 7.16, 7.18). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 90 п. 1 пп. 1)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (п. 3, 4, 5, 7) СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты (п. 5, 6.2.1-6.2.13, 6.3-6.6, 7.1, 7.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.7.3, 7.7.4) Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками	Выполняется

		<p>пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 3-5. 7-9, 14, 15. СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (п. 5.3, 5.18, 9.6, 10.4-10.8, 10.10, 10.11). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 54, 62, 64, 83, 84, 91)</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500.2020 п. 7.1, 7.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.7.3, 7.7.4 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (п. 2-5, 9-16, 18, 19, 23, 26-32, 34 (абз. 1,2,4,5), 36, 37, 41-43, 45, 49, 54, 55, 56 (ОПУ), 57, 58, 60, 77, 121-128, 130-135, 159-163, 209, 286-294, 296-299, 337-342, 354-364, 366-372, 392-413). Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам</p>	Выполняется

	<p>противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности утверждённый приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 (п. 2-24). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 52, 60).</p>	
--	---	--