Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кировской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» сентября 2024 г.
Регистрационный № 43-08-2024-016230

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Электрическая подстанция 220 кВ "Чепецк" филиала ПАО «Россети» - Пермское ПМЭС (в составе: здание ОПУ, здание ЗРУ, здание РПБ, здание реакторные камеры, сооружение-склад для хранения лаков, красок, ЛВЖ и ГЖ, здание КПП)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701893336 ИНН: 4716016979

Место нахождения объекта защиты:
613040, обл. Кировская, г. Кирово-Чепецк, ул. нет

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1985
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	576

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	3144
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание ОПУ – СПС, СОУЭ II типа; Здание ЗРУ – СПС, СОУЭ II типа; Реакторные камеры – СПС, СОУЭ не требуется; Здание РПБ – СПС, СОУЭ II типа; Сооружение склад для хранения лаков, красок, ЛВЖ и ГЖ – не требуется; КПП – СПС, СОУЭ II типа. Открытый водоем 125м3, пожарный резервуар 50м3

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Исходя из собственной оценки возможный ущерб третьим лицам от воздействия пожара оцениваем 0 руб. 00 коп.	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.п. 5.6.4, 6.1.2,6.1.3, 6.1.6, 6.1.39, 6.1.37 (ОПУ), п. 6.1.14 (склад)). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.100 п.1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.8, 5.10, 5.17, 5.18, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12, 8.13, 9.1, 9.2, 9.4-9.6, 10.3-10.8, 10.10, 10.11). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 99 п. 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п. 10.10). СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (п.п. 8.1.2-8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.2.1, 8.2.3-8.2.8). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		22.07.2008) (ст. 98 п.п. 1, 3)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6-5.2.8, 5.3.4-5.3.6, 5.4.3-5.4.14, 5.4.16-5.4.18, 6.1.1, 6.2.1 6.2.4 (склад)). СП 7.13130.2013 (п.6.8, 6.9.(ОПУ)). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.с. 57, 58, 80 п.п. 1, 3, ст.ст. 87, 88, 137)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.5, 7.1.9, 7.1.10, 8.1.1-8.1.7, 8.2.2-8.2.5, 8.2.7-8.2.12, 8.2.14, 8.2.15, 8.6.1-8.6.6, 8.3.1-8.3.3 (склад)). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 53, ст. 89)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (7.1, 7.3-7.6, 7.8, 7.16, 7.18, 7.19). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 90 п. 1 п.п. 1, 2)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (п.п. 3, 4, 5, 7). СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты" (п.п. 5, 6.2.1-6.2.13, 6.3-6.6, 7.1, 7.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.7.4, 7.7.3 (ОПУ, ЗРУ)) СП 485.1311500.2020 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п.п. 3-5. 7-9, 14, 15 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (п.п. 10.3-10.8, 10.10, 10.11). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.ст. 54, 62, 64, 83, 84, 91).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем" (п.п. 7.1, 7.2.1, 7.2.4, 7.7.3 (ОПУ, ЗРУ))	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	1479 (п.п. 2-5, 9-16, 18, 19, 23, 26-32, 34 (абз. 1,2,4,5), 36, 37, 41-43, 45, 52, 53-57, 60, 77, 121-128, 130-135, 159-163, 209, 286-294, 296-299, 337-342, 354-364, 366-372, 392-413) "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" утверждённый приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 (п. 2-24). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (№123-ФЗ от 22.07.2008) (ст. 52, ст. 60)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.