Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кировской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«10» октября 2024 г.
Регистрационный № 43-08-2024-017376

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Распределительного пункта РП 220 кВ Фаленки, филиала ПАО «Россети» - Пермское ПМЭС (Здание: ОПУ, сооружения: КПП, мастерская)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701893336 ИНН: 4716016979

Место нахождения объекта защиты:
612500, обл. Кировская, р-н. Фаленский, пгт. Фаленки

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1972
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	347

1.6.	Объем здания, куб. м	900
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание ОПУ: СПС, СОУЭ 1 типа Сооружение мастерская: СПС, СОУЭ 1 типа Сооружение КПП: СПС, СОУЭ 1 типа Пожарный водоем: 1*50м^3
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
-		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб третьим лицам от воздействия пожара оцениваем в 0 руб. 00 коп.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		планировочным и конструктивным решениям (п. 5.6.4, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.37, 6.1.39, 6.1.48). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.100 п.1).	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (п.5.3, 5.12, 5.13, 5.18, 9.1, 9.6, 10.3-10.7, 10.10, 10.11). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.99 п.2).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (п.10.10). СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (8.1.2-8.1.8, 8.1.11, 8.1.14, 8.2.1, 8.2.3-8.2.8). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.57, 58, 80 пп.1,3, ст.87, 88, 98 п.1,3, 137).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (п.5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.4-5.3.6, 5.4.3-5.4.14, 5.4.17, 5.4.18, 6.1.1). СП 7.13130.2013 Отопление,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (п.6.8, 6.9). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.57, 58, 80 пп.1,3, ст.87, 88, 137).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (п. 7.1.3, 7.1.5, 7.1.9, 7.1.10, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.7, 8.2.2-8.2.4, 8.2.7, 8.2.9-8.2.12, 8.2.15, 8.6). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.53, 89).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.16). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.90 п.1 пп.1).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (п.3, 4, 5, 7). СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты (п.5, 6.2.1-6.2.13, 6.3-6.6, 7.1, 7.2). СП 8.13130.2020 Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (п.5.3, 5.12, 5.13, 5.18, 9.1, 9.6, 10.3-10.7, 10.10, 10.11). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.54, 62, 64, 83, 84, 91).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем (п.7.1, 7.2, 7.4.1).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (п.2-5, 10-16, 18, 19, 23, 26-32, 34-36, 37, 41-43, 45, 49, 54 (абз.1,2,4,5), 55-57, 60, 70, 77, 121-128, 130-135, 159-163, 209, 286-294, 296-299, 337-342, 354-364, 366-372, 392-413; 56 (ОПУ)). Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным	Выполняется

		профессиональным программам в области пожарной безопасности утверждённый приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 (п.2-24). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) (ст.52, 60).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.