Зарегистрирована ГУ МЧС России по Кировской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» апреля 2025 г.

Регистрационный № 43-08-2025-004868



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Малыш" г. Омутнинска Кировской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 "МАЛЫШ" Г. ОМУТНИНСКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 4322005730

ОГРН/ОГРНИП: 1024300964566

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кировская, р-н. Омутнинский, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 26А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.11.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания
		общеобразовательных
		организаций, организаций
		дополнительного образования
		детей, профессиональных
		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	897
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	897

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	7246
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пульт контроля и управления C2000-М исп.02 – 1 шт; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» - 1 шт; контроллер двухпроводной линии связи C2000-КДЛ-2И исп.01 – 2 шт; блок контроля и индикации C2000-БКИ – 2 шт; блок контрольно-пусковой C2000-КПБ – 2 шт; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-04» - 102 шт; извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 212-141М – 14 шт; извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-3АМ исп.01 – 21 шт; извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 – 6 шт; извещатель пожарный тепловой максимальнодифференциальный адресноаналоговый C2000-ИП-03 – 9 шт; оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 – 36 шт; оповещатель пожарный световой Кристалл-12 – 47 шт; оповещатель охраннопожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К – 6

2.	(Заполняется, если провод расчетные значения п дополнительных инженер обеспечения допустиме	освещен внутренний	вделе указываются выполняемых мероприятий для ка, в том числе
		Оценка не проводилась	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
4.		ожарного риска не проводился ении мероприятий по обеспечен	шо пожорной
4.		нии мероприятии по обеспечение которых должно обеспечив:	
		<u>защиты</u>	**************************************
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту защиты	
4 1	Противопожарные	ч.1 ст. 69 Федеральный закон от	Выполняется
7,1,	расстояния между	22.07. 2008 N 123-ФЗ	Выполиметем
	зданиями и сооружениями	«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности»; п.65 ППР в РФ	
		Постановление правительства РФ	
		от 16.09.2020 N 1479 « Об утверждения Правил	
		утверждения тгравил противопожарного режима в	
		Российской Федерации»; п.4.3,	
		табл. 1 СП 4.13130.2013 «Системь	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объёмно	1

		планировочным решениям».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1, ч. 2 ст. 62, ч. 1, ч. 2 ст. 68 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1-4.3, п. 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 71 ППР в РФ Постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 « Об утверждения Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.1 абзац 5, п.8.1.1 в), п.8.1.2, п. 8.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч. 1 ст. 57, ст. 58, ч. 1, ч. 3 ст. 80, ч.ч. 1-8, ч. 11 ст. 87, ч. 1, ч. 8, ч. 19 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	ч. 11 ст. 89 Федеральный закон от	Выполняется
	пожара, эвакуационные	22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический	
	пути и выходы	регламент о требованиях пожарной	
		безопасности»; п. 23, п.п. 26-28, п.	
		36, п. 37 ППР в РФ Постановление	
		правительства РФ от 16.09.2020 N	
		1479 «Об утверждения Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации»; п. 4.1.2,	
		п.п. 4.2.5-4.2.7, п. 4.2.9, п.п.	
		4.2.13-4.2.16, п.п. 4.2.18-4.2.22, п.	
		4.2.27, п.п. 4.3.1-4.3.7, п. 4.3.12, п.п. 4.4.1-4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п.	
		4.4.9, п.п. 5.1.2-5.1.4, п. 5.2.1, п.	
		5.2.2 СП 1.13130. 2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы».	
16	Обеспечение безопасности		Ринолидотов
4.0.	пожарно-спасательных	ч. 1 ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический	Выполняется
	подразделений при	регламент о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности»; п. 7.1 СП	
	униридации пожара	4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объёмно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям».	
4.7.	Системы	ч. 2 ст. 53, ст. 54, ст. 60, ст. 62, п. 2,	Выполняется
	противопожарной защиты	п. 3 ч. 1, ч.ч. 4-7, ч. 9 ст. 83, ч.ч.	
	(системы противодымной	1-11 ст. 84, ст. 91 Федеральный	
	защиты, пожарной	закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	
	сигнализации,	«Технический регламент о	
	пожаротушения,	требованиях пожарной	
	оповещения и управления	безопасности»; п. 42, п.п. 54-56	
l			

	эвакуацией, внутренний и наружный	ППР в РФ Постановление правительства РФ от 16.09.2020 N	
	противопожарные	1479 «Об утверждения Правил	
	водопроводы)	противопожарного режима в	
	водопроводы)	противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п.	
		<u> </u>	
		3.1-3.5, п.п. 4.1-4.4, п. 4.8, п.п.	
		5.1-5.5, Таблица 1, Таблица 2 СП	
		3.13130.2009 « Системы	
		противопожарной защиты. Система	
		оповещения и управления	
		эвакуацией людей при пожаре.	
		Требования пожарной	
		безопасности»; п.п. 6.1.1-6.1.4, п.	
		6.1.6, п. 6.2.6, п. 6.3.4, п. 6.4.2, п.	
		6.4.4, п. 6.6.1, п. 6.6.5, п. 6.6.12, п.	
		6.6.15, п. 6.6.16, п. 6.6.27, п. 6.6.36,	
		п. 6.6.37, Приложение А СП 484.	
		1311500.2020 «Системы	
		противопожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
		противопожарной защиты»; п. 4.1,	
		табл. 1, табл. 3 СП 486.	
		1311500.2020 «Перечень зданий,	
		сооружений и оборудования,	
		подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации».	
4.8.	Размещение, управление и	ст. 54, ч. 1, ч.ч. 4-7, ч.9 ст. 83, ч.ч.	Выполняется
	взаимодействие	1-11 ст. 84, ч.ч. 2-4 ст. 103	
	оборудования	Федеральный закон от 22.07.2008 N	
	противопожарной защиты	123-ФЗ «Технический регламент о	
	с инженерными системами	требованиях пожарной	
	зданий и оборудованием,	безопасности»; Приложение А,	
	работа которого	таблица А.1 СП 484. 1311500.2020	
	направлена на	«Системы противопожарной	
	обеспечение безопасной	сигнализации и автоматизация	
	эвакуации людей, тушение	систем противопожарной защиты»;	
	пожара и ограничение его	п. 4.1, табл. 1, табл. 3 СП 486.	
		1311500.2020 «Перечень зланий	
	развития	1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений и оборулования.	
		1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите	

		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации».	
4.9.	Организационно-	ст. 25 Федеральный закон от	Выполняется
	технические мероприятия	21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной	
	по обеспечению пожарной	безопасности»; п. 2, п. 3, п. 5, п. 8,	
	безопасности объекта	п.п. 9-15, п. 16 а), б), д), е), з), и),	
	защиты и	к), л), н), о), п. 17, п.п. 21-23, п.п.	
	противопожарный режим	25-28, п.п. 30-33, п.п. 35-37, п.п.	
		54-56, п. 60, п. 393 а), г), к), л), м),	
		п. 394, п. 395, п. 397, п. 399, п. 400,	
		п.п. 402-404, п. 407, п. 409, п. 413	
		ППР в РФ Постановление	
		правительства РФ от 16.09.2020 N	
		1479 «Об утверждения Правил	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации»;	
		Приложение N1 (п.п. 1-3, п.п. 7-12,	
		п. 14, п.п. 16-18, п.п. 20-22, п. 24,	
		п.26, п. 27), Приложение N2 (п.п.	
		1.1-1.7, п.п. 2.1-2.8, п. 3, п. 4)	
		Приказ МЧС России от 18.11.2021	
		N806 « Об определения Порядка,	
		видов, сроков, обучения лиц,	
		осуществляющих трудовую или	
		служебную деятельность в	
		организациях, по программе	
		противопожарного инструктажа,	
		требований к содержанию	
		указанных программ и категории	
		лиц, проводящих обучение по	
		дополнительным	
		профессиональным программам в	
		области пожарной безопасности».	