

«28» июля 2025 г.

Регистрационный № 43-08-2025-011912



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание Первомайского районного суда г. Кирова

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1034316521887

ИНН: 4348033147

Место нахождения объекта защиты:

обл. Кировская, г. Киров, ул. Калинина, д. 57

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	613

1.6.	Объем здания, куб. м	8567
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической адресной пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 3. Система автоматического газового объемного пожаротушения. 4. Система автоматического порошкового пожаротушения. 5. Система самостоятельного внутреннего противопожарного водопровода с применением и конструктивным оформлением среднерасходными пожарными кранами, обеспечена задвижкой с электроприводом, пуск которой осуществляется дистанционно из пожарных шкафов.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчётная величина индивидуального пожарного риска в здание Первомайского районного суда, по адресу: г. Киров, ул. Калинина, д .57, при имеющихся отступлениях от требований нормативных документов по пожарной безопасности, учитываемых в разделе 2 расчета, составляет $0,54 \cdot 10^{-6}$ в год и не превышает значения $1 \cdot 10^{-6}$ в год, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно ч. 1 п. 1 статьи 6 ФЗ № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном</p>	

объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ФЗ № 123. Статья 79 устанавливает: индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен превышать значения одной миллионной в год, при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения, строения точке. Из рассмотренных сценариев развития пожара и эвакуации людей следует, что за интервал времени с момента обнаружения пожара, его развития в помещениях здания до наступления опасных факторов пожара, проходит полная эвакуация людей из здания. Условие безопасной эвакуации людей выполняется, при условии оборудование дверей, выходящих на общие пути эвакуации устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В случае размещения в подвале складских помещений на входе в лестничную клетку, соединяющую подвальный и первый этаж необходимо предусмотреть тамбур-шлюз с подпором воздуха.

3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>
----	---

Отсутствует

4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 69 ч. 1; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 65; СП 4.13130.2013: п.п. 4.3 (табл. 1).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 62, 68; СП 8.13130.2020: п.п. 4.1 – 4.2, 5.1, 5.2, 8.5, 8.8, 8.13, 8.14.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 90; СП 4.13130.2013: п.п. 7.1, 7.2, 7.14, 8.1.1 (б), 8.1.4,	Выполняется

		8.1.6 - 8.1.8.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 57 – 59, 87, 88; СП 2.13130.2020: п.п. 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.16 (а, б), 6.6.1, 6.7.1; СП 4.13130.2013: п.п. 5.1.2 - 5.1.4, 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 52, 53, 60, 89; СП 1.13130.2020: п.п. 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.13 – 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.28, 4.3.1 – 4.3.5, 4.4.1 – 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.22, 7.1.1., 7.1.3 – 7.1.5, 7.1.6, 7.13.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 90; СП 4.13130.2013: п.п. 7.1, 7.2, 7.3 (абз.1), 7.6, 7.7, 7.16, 7.19, 8.1.4 – 8.1.8, 8.1.11, 8.1.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 54, 61, 62, 83, 91; СП 3.13130.2009: п. 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 – 4.8, 5.3, 7; СП 7.13130.2013: п.п. 6.2, 6.4, 6.23, 7.3; СП 8.13130.2020: п.п. 4.1, 5.2, 8.5, 8.8; СП 10.13130.2020: п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.4, 6.1.13, 6.1.16, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.5, 7.2, 7.4; СП 484.1311500.2020: п.п. 6.1.1, 6.1.6, 6.6.1, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32; СП 485.1311500.2020: п.п. 5.3, 5.5, 9.2.2, 9.3.1, 9.7.1, 9.7.3, 9.8.1, 9.13.1, 9.14.1, 10.1.1, 10.1.3, 10.2.4, 10.2.16, 10.3.1, 10.3.3, 10.4.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 51-54, 57-62, 83, 84; СП 484.1311500.2020: п.п. 5.2, 5.3, 5.5, 5.12-5.15, 6.1.4, 6.3.1, 7.1.3, 7.1.7, 7.5.2, 7.6.1, 7.7.1, 7.7.3, 7.7.4.	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ: ст. 20, 21, 25, 37; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 5; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п. 2 - 5, 12, 14, 16, 23, 26, 28, 32, 35 – 37, 42, 50, 52, 54, 60, 65, 73, 286, 392, 393, 395, 397, 400, 406, 407, 409, 442 (а); Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806: прил. № 1 п.п. 1 – 3, 6, 7, 9 – 19, 22; прил. № 2. п.п. 1.1 – 1.7, 2.1 – 2.8, 3, 4; прил. № 3 п. 2.	Выполняется