Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кировской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» августа 2025 г.
Регистрационный № 43-08-2025-013052

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
здание торгового центра "Алтай"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1074345026140 ИНН: 4345182373

Место нахождения объекта защиты:
обл. Кировская, г. Киров, ул. Производственная, д. 28В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
25.11.2011
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	32102
1.6.	Объем здания, куб. м	60622
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПДЗ, СПС, АУП, СОУЭ, НВП
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
0,3*10-6 в год		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 5 ч. 1 ст. 80) СП 4.13130.2013 (Изм. 3) “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		планировочным и конструктивным решениям” (пп. 4.3, 4.4, 4.15)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 и 2 ст. 62, п. 1 ч. 2 ст. 68, п. 4 ч. 1 ст. 80, п. 3 ч. 1 ст. 90) СП 8.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности” (пп. 4.1-4.4, 5.2, 5.4, 5.10, 5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.13)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 90) СП 4.13130.2013 (Изм. 3) “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” (пп. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.14)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 57; ст. 58; пп. 1, 2 и 6 ст. 59; ч. 1-3, 5-7, 11 ст. 87; ч. 1-3, 5-9, 14, 19 ст. 88; ч. 1, 2, 4 ст. 137) СП 2.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		объектов защиты” (пп. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.1, 5.3.3-5.3.6, 5.4.1-5.4.3, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.11, подпункты “а”, “б”, “г” и “ж” 5.4.16, подпункты “а”, “б” и “г” 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1) СП 4.13130.2013 (Изм. 3) “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” (пп. 4.1, 4.2, 4.19, 4.20, 5.1.1, 5.1.2, 5.5.2, 5.5.4).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, пп. 1-6, 9, 10, 11 ст. 52; ст. 53; п. 1 ч. 1 ст. 80, ч. 3 ст. 81; ч. 1, 3, 7-12, 14 ст. 89, ч. 6, 18 ст. 134) СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы” (пп. 4.1.2, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14-4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.2-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.2-4.4.4, 4.4.6-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 7.1.1, 7.6.1, 7.6.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.4, 9.3.2-9.3.4, 9.3.8)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6; пп. 2-4 ч. 1 ст. 80; ч. 1, 2 ст. 90) СП 4.13130.2013 (Изм. 3) “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” (пп. 7.1-7.3, 7.10, 7.12, 7.13, 7.16).	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 4 ст. 51; ст. 54; ч. 1, пп. 1, 2 и 4 ч. 2 ст. 56; п. 2, 3, 4, 6 ч. 1 ст. 84; ч. 1 ст. 91) СП 3.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности” (п. 3.1; п. 8 таблицы 2 раздел 7) СП 5.13130.2009 (Изм. 1) “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования” (пп. 13.1.9-13.1.11, п. А.2, А.4, п. 10.2.1 таблицы 1 приложения А, приложения М, Р) СП 8.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности” (пп. 4.1, 4.2, 4.3) СП 10.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности” (п. 4 таблицы 1, п. 4.1.6)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 6; ст. 54; ч. 1, пп. 1, 2 и 4 ч. 2 ст. 56; п. 1-3 ч. 2 ст. 61, п. 1 ч. 1 ст. 80, ч. 1, 3 ст. 81, ч. 2, 9 ст. 82, ч. 1, 2, 4-7, 9 ст. 83, ч. 1-7, 10, 11 ст. 84, ст. 86) СП 3.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности” (пп. 3.2-3.4, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3-5.5) СП 5.13130.2009 (Изм. 1) “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования” (п. 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.11-5.1.14, 51.16, 5.1.18, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.13, 5.7.3, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.12, 5.7.14, 5.7.15, 5.7.17, 5.7.19, 5.7.20-5.7.22, 5.7.25-5.7.2.7, 5.7.29, 5.7.30, 5.7.33, 5.7.34, 5.7.40, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4, 5.8.8, 5.9.1, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.6, 5.9.8, 5.9.11, 5.9.14, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.8, 5.10.10, 5.10.11-5.10.17, 5.10.19, 5.10.20, 5.10.28-5.10.32, 5.10.35-5.10.39, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1-13.3.6, 13.3.8-13.3.10, 13.3.12, 13.3.17, 13.4, 13.13, 13.14.1-13.14.9, 13.15.1-13.15.4, 13.15.7, 13.15.11, 13.15.12-13.15.17, 14.1-14.5, 15.1-15.3, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1-17.3, Приложение Н) СП 6.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности” (пп. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7-4.10, 4.13, 4.14) СП 10.13130.2009 (Изм. 1) “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности” (пп. 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 “Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации” (пп. 2-5, 9-17_1, 23, 25-28, 30, 32, 35-37, 41-43, 50, 51, 54, 55, 60, 65, 72, 73, 103, 104, 107, 108	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.