


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Костромской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«27» апреля 2022 г.

Регистрационный № 44-08-2022-005123



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Торговый центр "Солнечный"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалСтройПодряд"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1083925029253

ИНН: 3906200678

Место нахождения объекта защиты:

**156016, обл Костромская, г Кострома, ш Кинешемское, Дом 76**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**14.11.2012**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	15743
1.6.	Объем здания, куб. м	93338
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ДН пониженная пожаро-опасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система водяного пожаротушения Автоматическая пожарная сигнализация Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа Система вытяжной противодымной вентиляции Система внутреннего противопожарного водопровода Система наружного противопожарного водопровода						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетное значение индивидуального пожарного риска 3.02 .10<sup>-7</sup> Комплекс выполняемых инженерно-технических мероприятий. 1. Оборудование помещения магазина автоматической системой водяного пожаротушения 2. Оборудование объекта автоматической системой пожарной сигнализации. 3. Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа.</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не более 50000 рублей</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69 ч.1, Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.3 табл. 1, п. 4.4 П. 2.1.12, п. 2.1.13 Специальных технических условий по обеспечению противопожарной защиты Торгово-развлекательного центра «Солнечный», расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, Кинешемское шоссе, 76	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, 2 ст. 62, ст. 127. Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 5.2 табл. 2, п.п. 8.3, 8.4, 8.6, 8.7 Специальные технические условия по обеспечению противопожарной защиты Торгово-развлекательного центра «Солнечный», расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, Кинешемское шоссе, 76, п. 2.2.1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1) ч. 1 ст. 90	Выполняется

		<p>Специальные технические условия по обеспечению противопожарной защиты Торгово-развлекательного центра «Солнечный», расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, Кинешемское шоссе, 76, п. 2.1.11 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.п. 8.6, 8.7, 8.8</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 5, ст. 6, п/п 1), 2) ст. 6_1, ст. 30, ст. 31, ст. 32, п. 1), 2), 5) ст. 52, ст. 57, п. 1) п. 3) ст. 59, ч. 1 ст. 80, ч. 7 ст. 82, ч. 1-3, ч. 19 ст. 88, ч. 1, ч.5, ч. 6, 18 ст. 134, табл. 28, табл. 29 приложения. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», 4.15, 4.16, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.5.4, 5.5.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». П.4.1, 5.1, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.13,6.14, 6.16, 6.17, 8.1 Специальные технические условия по обеспечению противопожарной защиты Торгово-развлекательного центра «Солнечный», расположенного по адресу: Костромская область, город</p>	Выполняется

		Кострома, Кинешемское шоссе, 76, п.п. 1.9.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1, ч.2 ст.5, ч. 1, 2, 3 ст. 51, ст. 52, ст. 53, ч. 1, ч. 2 ст. 56, ч.1 ст. 89, ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 84, ч. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 28 приложения. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», П.п. 4.1.3, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.4, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.11, 7.1.20, 7.2.3, 7.2.5, 7.2.6 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», П.п. 4.1.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 6.1.14, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.6.3, 7.6.5, 7.6.6</p> <p>Специальные технические условия по обеспечению противопожарной защиты Торгово-развлекательного центра «Солнечный», расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, Кинешемское шоссе, 76, п. Свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», п.п 7.6.1, 7.6.3, табл. 7.28, п. 7.6.9, п. 7.6.10 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». П.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 6.2.1,</p>	Выполняется

		6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.5, 6.6 ГОСТ 12.2.143-2009 ССБТ «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». П.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.3.4, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 2, 3, 4, ст. 80, ст. 90 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.10, п. 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1 ст. 6, п. 3) ст. 52, ч. 2 ст. 53, ст. 54, ст. 79, ч. 2 ст. 82, ч.1, ч.4, ч. 6, ч. 7, ч. 9, ч. 10, ст. 83, ст. 84, ч.11 ст. 85, ст. 103, ч. 1, 2 ст. 62, ст. 127 Специальные технические условия по обеспечению противопожарной защиты Торгово-развлекательного центра «Солнечный», расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, Кинешемское шоссе, 76, п. 2.1.7, п. 2.1.9, 2.1.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». П.п. 5.1.4-5.1.7,	Выполняется

5.1.12, 5.1.14, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.18,  
5.2.1-5.2.15, 5.2.17-5.2.27,  
5.7.1-5.7.41, 5.8.4-5.8.13, 12.1.1,  
12.1.2, 13.1.1, 13.1.10, 13.1.11,  
13.1.12, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2,  
13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8,  
13.3.12, 13.3.15, 13.4.1, 13.13.1,  
13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,  
13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6,  
13.14.10, 13.14.11, 13.15.1, 13.15.2,  
13.15.3, 13.15.10, 13.15.12,  
13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 14.1,  
14.2, 14.3, 15.1, 15.3, 15.10, 16.1,  
16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4,  
приложение А, приложение М,  
приложение Н. СП 3.13130.2009  
«Системы противопожарной  
защиты. Система оповещения и  
управления эвакуацией людей при  
пожаре. Требования пожарной  
безопасности». П.п. 3.1, 3.2, 3.3,  
3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8,  
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, РД 009-02-96  
«Установки пожарной автоматики  
техническое обслуживание и  
планово-предупредительный  
ремонт», п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,  
2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 3.12 ГОСТ  
Р50775-95 «Системы тревожной  
сигнализации. Часть 1 Общие  
требования. Раздел 1. Общие  
положения». П.п. 6.1, 6.1.1, 6.2.3,  
6.2.4, 6.4, 6.4.2-6.4.10, 7.1, 9.2  
ГОСТ Р 50776-95 «Системы  
тревожной сигнализации. Часть 1.  
Общие требования. Раздел 4.  
Руководство по проектированию,  
монтажу и техническому  
обслуживанию». П.п. 3.1, 3.2, 4.3.1,  
4.3.2, 4.4, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1-6.6, 8  
ГОСТ 26342-84 «Средства  
охранной, пожарной и охранно-  
пожарной сигнализации. Общие

		<p>технические требования». П. 2, п.3 Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», п. 6.1, п. 6.2, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7, п. 6.8, п. 6.9, п. 6.13, п. 6.16, п. 6.17, п. 6. 18, п. 6.22, п. 6.23, п. 6.24, п. 7.1, п. 7.2, п.п. 7.4-7.6, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.16, п. 7.20, п. 7.21 Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п.п. 5.4, 5.8, 5.10, 6.1, 6.3, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.14 Специальные технические условия по обеспечению противопожарной защиты Торгово-развлекательного центра «Солнечный», расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, Кинешемское шоссе, 76, п. 2.2.1 Свод правил СП 10.130130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п.п. 5.4, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.23, 6.2.1-6.2.10, 6.2.13, 6.2.16, 7.1, 7.3, табл. 7.1, 7.7, 7.10, 7.14, табл. 7.3, 12.1, 12.5, 12.9, 12.10, 12.11, 12.13-12.15, 12.17, 12.18, 12.26, 12.34, 12.36, 13.1, 13.3, 13.8.</p>	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	<p>СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.п. 13.14.1,</p>	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.9, 13.14.13, 13.15.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.3, 15.9, 16.1 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, раздел 6, табл. 1, раздел 7 табл.2</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 60, ст. 63, ст. 64, ч. 4 ч. 8 ч. 13 ст. 82, Правила противопожарного режима в РФ, постановление Правительства от 16.09.2021 № 1479 «О противопожарном режиме». П.п. 2-6, 8-19, 21-32, 34-37, 41, 42, 49, 50, 52, 54-56, 60, 65-67, 69, 71, 73, 103-115, 392-395, 397-404, 406-409, 413, прил. 1, прил. 5. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.16, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2 Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п.п. 5.1, 5.2, 6.1-6.10,</p>	Выполняется

