

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Костромской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» мая 2022 г.

Регистрационный № 44-08-2022-005969



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**здание общежития**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской областной медицинский колледж имени героя Советского Союза С.А. Богомолова"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024400528228

ИНН: 4442016237

Место нахождения объекта защиты:

156003, обл Костромская, г Кострома, ул Боровая, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	463

1.6.	Объем здания, куб. м	8672										
1.7.	Количество этажей	5										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-его типа, наружное ППВ (ПГ), внутренний ППВ (5ПК)										
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводился</p>											
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не прогнозируется</p>											
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст. 69, ч. 1 123-ФЗ, СП 4.13130.2013*, п. 4.3, табл. 1, п. 4.4</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ч. 1, 2 ст. 62, ст. 127 123-ФЗ, СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, табл. 2, п.п. 8.2/, 8.4, п. 8.5,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69, ч. 1 123-ФЗ, СП 4.13130.2013*, п. 4.3, табл. 1, п. 4.4	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1, 2 ст. 62, ст. 127 123-ФЗ, СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, табл. 2, п.п. 8.2/, 8.4, п. 8.5,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69, ч. 1 123-ФЗ, СП 4.13130.2013*, п. 4.3, табл. 1, п. 4.4	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1, 2 ст. 62, ст. 127 123-ФЗ, СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, табл. 2, п.п. 8.2/, 8.4, п. 8.5,	Выполняется										

		8.8, 8.9	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013* п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ ст. 5, 6, 30, 31, 32, 52, 57, 58, 59, 80, 87, 88, 123, табл. 28, 29, 21, 22; СП 2.131302.2020 п. 6.5.1 СП 4.13130.2013* п. 4.2, 4.20, 5.2.6, 5.2.7;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.2, 4.2.7, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.9, 6.1.1, 6.1.8, 6.1.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 2,3,4 ст. 80, ст. 90 123-ФЗ СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.5, 7.6, 7.8, 7.14, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ ст. 82, 83, 84, 86, 91, 103, СП 5.13130.2009*, СП 3.13130.2009, СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2009, РД 0209-02-96	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ ст. 103 СП 58.13130.2009, СП 6.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-	ППР РФ, ГОСТ Р 12.4.026-2015,	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ Р 12.2.143-2009, ФЗ 123, СП 9.13130.2009, СП 12.13130.2009*Приказ МЧС №645 от 12.12.2007
---	---