


«10» февраля 2023 г.

Регистрационный № 44-08-2023-001891



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№4 "Огонёк" городского округа город Мантурово Костромской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№4 "Огонёк" городского округа город Мантурово Костромской области

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024401634080

ИНН: 4404002681

Место нахождения объекта защиты:

157301, обл Костромская, р-н Мантуровский, г Мантурово, ул 19 Партсъезда, Дом
36а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1061
1.6.	Объем здания, куб. м	6871
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС безадресная СОУЭ 2 – го типа, Наружное водоснабжение
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) В соответствии с части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117- ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом « О техническом регулировании» и требований нормативных документов по пожарной безопасности, атак же для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию до дня вступления настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) В соответствии с ч. 2 64 Федерального закона от 22.07.2008 г.№ 123 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» возможный ущерб имуществу третьих лиц при пожаре при составлении настоящей декларации не оценивается. Противопожарные разрезy на объекте между задними более нормативно-допустимых расстояний. Ущерб не прогнозируется.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>	

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69.ч 1 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты .Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» П 4.3. таб.1 п.4.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ч.1,2 ст 62, ст.127 Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарных защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.» Пункты:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1,5.2 таб. 2, п.п.5.10, 8.2,8,5, 8.8, 8,9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1)Ч.1 ст.90 Свод правил С.П.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты .Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		решениям» П.п. 8.1,8.6,8.7, 8.8,8.9,	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 5, ст.6, ст.30, ст.31, ст. 32, ст.42, ст.57, ст.58, ст. 59, ст.80, ст 87, ст.88, ст. 134, табл.29 приложения. Свод правил С.П.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» П.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.6.2, 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст. 81, ст.8.4, ст. 89, ст.134, табл. 28, табл. 29 с приложениями. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.1.2, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.7, 4.4.9, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4,	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ч.2,3.4, ст.80.ст.90. Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» П.7.1,	Выполняется

		7.5, 7.6, 7.8, 7.16.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ч,1 ст.6, п3) ст. 52, ч.2 ст.53, ст.54, ст.79, ч.2 ст 82, Ч.1. ч.4,ч.6,ч.7,ч.9,ч.10, ст.83, Ст.84,ч.11 ст.85,ст.103.ч1,2 ст.62,ст.127 СП 7.13130.2013 «Отопление , вентиляция и кондиционирование , Противопожарные требования» п. п. 7.2, 7.3,8.5, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарнойсигнализации и пожаротушения автоматическое. Нормы правила проектирования» П.п 13.1.1, 13.1.10,13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.12. 13.3.15, 13.4.1,13.13.1,13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,13.14.3,13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.10,13.14.11, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3,13.14.10, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15,14.1, 14.2 ,14.3, 15.1, 15.3, 15.10, 16.1,16.2, 17.1,17.2, 17.3, 17.4, Приложение А, приложение М, приложение Н. СП 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» П.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,4.7,4.8, 5.1, 5.2,5.3,5.4, 4.5.Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения . Требования пожарной безопасности. П.п4.1, 4.2, 4.3, 4.4,	Выполняется

		5.1 5.2, табл.2. П.п 8.2, 8.4,8,5,8.8, 8.9, ПАК «Стрелец-Мониторинг» «Установки пожарной автоматики технической обслуживание и планово-предупредительный ремонт. П.п 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 3.12.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушение автоматическое. Нормы правила проектирования» П.п 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.9, 13.14.13, 13.15.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.3, 15., 16.1 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» П. 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,4.7, 4.9,4.10,4.12,4.13,4.14. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. П.п 3.3,3.4, 3.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ Р 12.4.026-2015 п.1, п.4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 6.1, 6.2.1,6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.4.4, 6.4.5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.7,6.7.8, 6.7.9, 6.7.10, 6.7.11, приложение В. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент требований пожарной безопасности» ст.60. ст. 63, ст.64, ч 4, ч. 8, ч.13 ст. 82. ППР в РФ (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479) П.2, п.3, п.4, п.5,п.9,п.12,п 13, п.14, п.15, п.16,	Выполняется

	п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.25, п.25, п.27, П.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.37, п.40, п.48, п.49, п.50, п.54, п.55, п.56, п.60, п.88, п.90, п.91, п.92, п.392, 393, 394, 395, 396, 297, п.400, п.406, п.407, п.409, п.413, Прил. № 1 Свод правил: СП 3.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эвакуации» п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.16, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2	
--	---	--