

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Костромской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» сентября 2023 г.

Регистрационный № 44-08-2023-015252



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торговый центр «Красноград»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Осокин Андрей Павлович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 317440100030908

ИНН: 441501387558

Место нахождения объекта защиты:

157940, обл. Костромская, р-н. Красносельский, пгт. Красное-на-Волге, ул.
Советская, д. 52

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3384
1.6.	Объем здания, куб. м	28129
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа, ВППВ, система дымоудаления
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетное значение уровня пожарного риска – 0,98658 10⁻⁶. Допустимое значение уровня пожарного риска – 10⁻⁶. Основанием для оценки условий обеспечения безопасности людей на объекте путем расчета пожарного риска является отступление от добровольных к исполнению требований нормативных документов по пожарной безопасности в части эксплуатации объекта: - отсутствует автоматическая установка пожаротушения помещений зданий предприятий торговли при расположении торгового зала в цокольном этаже (СП 5.13130.2009* прил. А п. А.10 табл. А.1 пп. 10.2.2); - отсутствует автоматическая установка пожаротушения помещений зданий предприятий торговли при общей торговой площади 3500 м² и более (СП 5.13130.2009* прил. А п. А.10 табл. А.1 пп. 10.2.1); - габариты и параметры эвакуационных путей и выходов не соответствуют требованиям пожарной безопасности (СП 1.13130.2009*), а именно: - из помещения торгового зала магазина «Пятёрочка» имеется один эвакуационный выход (СП 1.13130.2009* п.4.2.1*, СНиП 21-01-97* п.6.12*); - из помещения торгового зала магазина «Ценорез» имеется один эвакуационный выход (СП 1.13130.2009* п.4.2.1*, СНиП 21-01-97* п.6.12*); - из торгового зала магазина хозяйственных товаров имеется два эвакуационных выхода непосредственно наружу через дверные проёмы шириной в свету 0,88 м и 0,96 м, при минимально допустимом 1,20 м ; - ширина выход на лестницу 3-го типа в свету составляет 0,69 м, при минимально допустимой 1,20 м (СП 1.13130.2009* п.7.1.13); - ширина маршей и площадки лестницы 3-го типа в свету составляет менее 1,20 м (СП 1.13130.2009* п.4.4.1); - число эвакуируемых на лестницу 3-го типа составляет более 70 чел. (СП 1.13130.2009* п.7.1.18). Объект оборудован следующими системами противопожарной защиты: - АПС, - СОУЭ 3-го типа (речевая); - ВППВ (внутренний противопожарный водопровод); - система дымоудаления.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

страхования)

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№123-ФЗ ст.69 ч.1 СП 4.13130.2013* п.4.3 табл. №1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.2 табл. №2, п.8.5, п.8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013* п.8.1.1 пп. а), п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.11	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123-ФЗ ст.80 ч.1 пп. 1, 2, 3, 4, 5, ст.134 ч.5, ч.6 табл. №28, ст.137 ч.1, ч.2 СП 4.13130.2013* п.5.5.2, п.5.1.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ ст.89 ч.3 пп.1 а), б), в), пп.2 а), г), пп.3 ППР в РФ п.23, п.26, п.27 пп. а), б), г), д) СП 1.13130.2009* п.4.1.3, п.4.1.5, п.4.1.7, п.4.2.1*, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6*, п.4.2.7, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4*, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3*, п.4.4.4*, п.4.4.6*, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.4, п.7.1.11, п.7.1.13, п.7.1.14, п.7.1.18, п.7.2.1, п.7.2.2 табл. №19, п.7.2.3 табл. №20, п.7.2.4, п.7.2.5, п.7.2.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	№123-ФЗ ст.90 ч.1 пп.1, пп.3 СП 4.13130.2013* п.7.1	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123-ФЗ ст.83 ч.1, ч.4, ч.6, ч.9, ст.84 ч.1 пп.1, пп.2, ч.7, ч.10, ч.11, ст.85 ч.1, ч.7, ст.91 ч.1, ч.2, ст.103 ч.3, ч.4 СП 5.13130.2009* п.13.2.1, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.10, п.13.4.1 табл. № 13.3, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.14.1, п.13.14.4, п.13.14.9, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.9, п.13.15.10, п.13.15.12, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15, п.14.4, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.10, п.17.1, п.17.2, п.17.3, п.А4, табл. №А1 п.9 прил. А СП 3.13130.2009 п.3.3, п.3.4, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.3, раздел 6 табл. №1, раздел 7 табл. №2 п.8 СП 7.13130.2013* п.7.2* пп. «б», п.7.8, п.7.11 пп. «г», СП 8.13130.2020 п.5.2 табл. №2, п.8.5, п.8.9 СП 10.13130.2020 п.6.2.1, п.6.2.3, п.7.2, п.7.4, п.7.5, п.7.6, табл. №7.1 п.2, п.7.10	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ ст.103 ч.2, ч.3, ч.4 СП 5.13130.2009* п.14.3, п.17.1, п.17.2, п.17.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	ППР в РФ п.2, п.2(1), п.3, п.4, п.5, п.10, п.11, п.12, п.15, п.16 пп. «б», пп. «д», пп. «е», пп. «з», пп. «к», п.17 пп. «а», пп. «б», п.17(1), п.23, п.26, п.27 пп. «а», пп. «б», пп. «в»,	Выполняется

противопожарный режим	пп. «г», пп. «д», п.30, п.32, п.35 пп. «а», пп. «б», пп. «в», пп. «г», пп. «д», пп. «е», пп. «з», пп. «и», п.36, п.37, п.54, п.60, п.65, п.392, п.393, п.394, п.397 прил. №1, п.400, п.406, п.407, п.409
-----------------------	--