Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Костромской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«26» декабря 2023 г.
Регистрационный № 44-08-2023-024374

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Федеральное казенное учреждение следственный изолятор № 1 управления Федеральной службы исполнение и наказания по Костромской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024400535741 ИНН: 4401006409

Место нахождения объекта защиты:
156005, обл Костромская, г Кострома, ул Советская, Дом 88

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1960
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	44

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	140
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигна-лизация, система оповещения и управления эваку-ацией людей при пожаре 2-го типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась, так как объект действовал до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г.№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в соответствии с Приказом МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

36245

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требовани-ях пожарной безопасности» ст.69 «Противопожарные рас-стояния между зданиями, со-оружениями и лесничествами» в ред. Федерального закона от 27.12.2018 №538-ФЗ. СНиП 2.08.02-89 «Обществен-ные здания и сооружения». СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и соору-жений».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СН 8. 13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». СНиП 2.04.02-84 «Водоснаб-жение. Наружные сети и со-оружения». СН 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности». П.1,п.3 ст.67 №123-ФЗ. Ст.69 табл.11 №123-ФЗ.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требовани-ях пожарной безопасности» с изменениями от 29.07.2017 года ФЗ-244 о внесении изме-нений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности». СП 2 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требовани-ях пожарной безопасности». СП 1.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо-ды». п.9 ст.89 №123-ФЗ п.3статьи 89 №123- ФЗ п.9 ст.89 №123-ФЗ п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009. ГОСТ Р 12.4.143-2002. п. 4.2.6 СП 1.13130.2009). п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009. п. 4.2.5 СП1.13130.2009. п.8.3.3 таб. 26 СП 1.13130.2009. таб. 28 №123-ФЗ и п.4.3.2 СП 1.13130.2009. СНиП 2.01.02-85 «Противопо-жарные нормы». ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ По-жарная безопасность. Общие требования». Постановление Правительства РФ от 16сентября 2020 г. № 390 «О противопожарном ре-жиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требовани-ях пожарной безопасности». СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». ст.35 п.1.3 №123-ФЗ. ст.37 п.1.2 №123-ФЗ;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требовани-ях пожарной безопасности». ст.83, 103 №123-ФЗ; п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009. ст. 83 ч. 6 №123 -ФЗ и п. 13.4.1 табл. 13.3 СП 5.1 3130.2009. ст.37 п.4 №123-ФЗ. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Си-стемы оповещения и управле-ния эвакуацией людей при по-жаре. Требования пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности». НПБ 88-2001 «Установки по-жаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектиро-вания». СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зда-ний». СНиП 2.04.02.-84 «Водоснаб-жение. Наружные сети и со-оружения».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-ческий регламент о требовани-ях пожарной безопасности». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений. Помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими уста-новками пожаротушения и АПС». СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-ние». СП 9.13130.2009 «Огнетуши-тели».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федера-ции (утв. по-становлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п.84-87	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.