Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Костромской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» января 2024 г.
Регистрационный № 44-08-2024-000106

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Федеральное казенное учреждение исправительная колония № 8 управления Федеральной службы исполнения наказания по Костромской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024400532859 ИНН: 4401004000

Место нахождения объекта защиты:
обл Костромская, г Кострома, п Васильевское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1960
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	580

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	5256
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа, внут-ренний противопожар-ный водопровод (пожар-ные кран-2 шт)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась, так как объект действовал до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г.№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в соответствии с Приказом МЧС России от 26.03.2010 г. №135 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. от №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не оценивается

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасно-сти» ст.69 «Противо-пожарные расстояния между зданиями, со-оружениями и лесни-чествами» в ред. Фе-дерального закона от 27.12.2018 №538-ФЗ. СНиП 2.08.02-89 «Об-щественные здания и сооружения». СНиП 21-01-97 «По-жарная безопасность зданий и сооружений».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СН 8. 13130.2009 «Ис-точники наружного противопожарного во-доснабжения». СНиП 2.04.02-84 «Во-доснабжение. Наруж-ные сети и сооруже-ния». СН 8.13130.2009 «Ис-точники наружного противопожарного во-доснабжения».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ«Технический ре-гламент о требованиях пожарной безопасно-сти». П.1,п.3 ст.67 №123-ФЗ. Ст.69 табл.11 №123-ФЗ	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасно-сти» с изменениями от 29.07.2017 года ФЗ-244 о внесении изме-нений в Федеральный закон «Технический регламент о требова-ниях пожарной без-опасности». СП 2 13130.2009 «Си-стемы противопожар-ной защиты. Обеспе-чение огнестойкости объектов защиты».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасно-сти». СП 1.13130.2009 «Си-стемы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожар-ной защиты. Эвакуаци-онные пути и выходы». п.9 ст.89 №123-ФЗ п.3статьи 89 №123- ФЗ п.9 ст.89 №123-ФЗ п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009. ГОСТ Р 12.4.143- 2002. п. 4.2.6 СП 1.13130.2009). п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009. п. 4.2.5 СП1.13130.2009. п.8.3.3 таб. 26 СП 1.13130.2009. таб. 28 №123-ФЗ и п.4.3.2 СП 1.13130.2009. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы». ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ Пожарная без-опасность. Общие тре-бования». Постановление Прави-тельства РФ от 16сентября 2020 г. № 390 «О противопожар-ном режиме» (вместе с «Правилами противо-пожарного режима в Российской Федера-ции»).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасно-сти». СП 4.13130.2009 «Си-стемы противопожар-ной защиты». ст.35 п.1.3 №123-ФЗ. ст.37 п.1.2 №123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасно-сти». ст.83, 103 №123-ФЗ; п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009. ст. 83 ч. 6 №123 -ФЗ и п. 13.4.1 табл. 13.3 СП 5.1 3130.2009. ст.37 п.4 №123-ФЗ. СП 3.13130.2009 «Си-стемы противопожар-ной защиты. Системы оповещения и управ-ления эвакуацией лю-дей при пожаре. Тре-бования пожарной без-опасности». НПБ 88-2001 «Уста-новки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		проектиро-вания». СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопро-вод и канализация зда-ний». СНиП 2.04.02.-84 «Во-доснабжение. Наруж-ные сети и сооруже-ния».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасно-сти». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений. Помещений и обору-дования, подлежащих защите автоматиче-скими установками пожаротушения и АПС». СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиля-ция и кондиционирова-ние». СП 9.13130.2009 «Ог-нетушители».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопо-жарного режима в Рос-сийской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п.84-87	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.