Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Костромской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«07» февраля 2024 г.
Регистрационный № 44-08-2024-001686

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальная казённая общеобразовательная организация "Котельниковская начальная школа - детский сад" Антроповского муниципального района Костромской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Козлова Нина Викторовна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
157250, обл. Костромская, р-н. Антроповский, д. Котельниково, д. 32

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1985
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

| | | |
|---|---|---|
| 1.4. | Высота здания, м | 3 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 241 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 873 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Автоматическая установка пожарной сигнализации неадресного типа (АУПС) Система оповещения и управления эвакуацией 1-ого типа (СОУЭ) ; Наружное противопожарное водоснабжение - водонапорная башня на расстоянии 200м. |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Оценка не проводилась | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| не проводился | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** |

| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | защиты | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07. 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст 69 главы 16) Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" , утверждённым приказом МЧС России от 24.04.2013г. "288 с изменением 3, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 15.06.2020г. №89 с 14.08.2020; изменением №2, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 30.12.2021 №944 с 01.03.2022, изменением №3, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 15.06.2022 №610 с 01.12.2022 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статья 62, статья 68) Свод правил Сп 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности", утверждённый приказом МЧС России от 30.03.2020 №225. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07. 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (п.1ч.1 статьи 90) Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной | Не выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" , утверждённым приказом МЧС России от 24.04.2013г. "288 с изменением 1, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 14.02.2020г.№89 с 14.08.2020; изменением №2, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 30.12.2021 №944 с 01.03.2022; изменением №3, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 15.06.2022 №610 с 01.12.2022 | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07. 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (п.1ч.1 статьи 90) Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" , утверждённым приказом МЧС России от 24.04.2013г. "288 с изменением 1, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 14.02.2020г.№89 с 14.08.2020; изменением №2, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 30.12.2021 №944 с 01.03.2022; изменением №3, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 15.06.2022 №610 с 01.12.2022 Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" утверждённый приказом МЧС России от 12.03.2020 №151 | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 22.07. 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст.53, ст. 89) Свод правил СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утверждённый приказом МЧС России от 12.03.2020г.№151. Свод правил СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утверждённый приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07. 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статьи 90) Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" , утверждённым приказом МЧС России от 24.04.2013г. "288 с изменением 1, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 14.02.2020г.№89 с 14.08.2020; изменением №2 , утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от 30.12.2021 №944 с 01.03.2022, изменением №3, утверждённым и введённым в действие приказом МЧС России от | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 15.06.2022 №610 с 01.12.2022 | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон от 22.07. 2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (статьи 62, 68, 83, 84, 91) Постановление Правительства РФ от 1.09.2021г. №1464 " Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утверждённый и введённый в действие приказом МЧС России от 25.03. 2009г. №173 Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования " , утверждённый приказом МЧС России от 31.07.2020 №582 Свод правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"( приказ МЧС РОссии от 20.07 2020 "539 | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (приказ МЧС России от 31.07.2020г. №582 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" ( с изменениями и дополнениями) Приказ МЧС России от 18.11.2021г. №806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (приложения №1,2,3) | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.