Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Костромской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» июля 2024 г.
Регистрационный № 44-08-2024-011088

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
нежилое здание (склад)(Ф-5.2)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕРИ ДИФОРД"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1154437002026 ИНН: 4414014887

Место нахождения объекта защиты:
156560, обл. Костромская, р-н. Костромской, с. Яковлевское, ул. Просвещения, зд. 1Д

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2013
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	648

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	3867
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2-го типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение уровня пожарного риска – 0,398 10-6 Допустимое значение уровня пожарного риска – 10-6 Основанием для оценки условий обеспечения безопасности людей на объекте путем расчета пожарного риска является отступление от добровольных к исполнению требований нормативных документов по пожарной безопасности в части эксплуатации нежилого здания (склад) без автоматической установки пожаротушения (СП 486.1311500.2020 п.4.4 табл. №3 п.4.2, Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 г. №1464 п.3 прил. №3 п.4.2). Объект оборудован следующими системами противопожарной защиты: - АПС, - СОУЭ 2-го типа		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
ПОЛИС по страхованию имущества ООО "Двери Дифорд" № 426-564-076078/24		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№123-ФЗ ст.69 ч.1 СП 4.131330.2013* п.6.1.2 табл. №3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.2 табл. №3, п.10.1, п.10.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013* п.8.2.1, п.8.2.3, п.8.2.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123-ФЗ ст.80 ч.1 пп. 1, 2, 3, 4, 5, ст.137 ч.1, ч.2 СП 2.13130.2020 п.6.2.1, табл. №6.3 №123-ФЗ Табл. №21 №123-ФЗ Табл. №22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ ст.89 ч.3 пп.1 а) ППР в РФ п.26, п.27 пп. а), пп. б) СП 1.13130.2020 п.4.2.16*, п.4.2.18, п.4.2.19*, п.4.2.22*, п.4.3.2*, п.4.3.3, п.4.3.5*, п.8.3.1, п.8.3.2, п.8.2.7 табл. №15, п.8.2.11 табл. №17	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123-ФЗ ст.90 ч.1 пп.1, пп.2 СП 4.13130.2013 п.7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123-ФЗ ст.83 ч.1 пп.1) пп.2), пп.3), ч.4, ч.6, ч.9, ст.84 ч.1 пп.1, ч.7, ч.10, ч.11, ст.91 ч.1, ч.2, ст.103 ч.3, ч.4 СП 5.13130.2009* п.13.2.1, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.10, п.13.4.1 табл. № 13.3, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.14.1, п.13.14.4, п.13.14.9, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.9, п.13.15.10, п.13.15.12, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15, п.15.1, п.15.2, п.15.3, п.15.10, п.17.1, п.17.2, п.17.3, п.А4, табл. №А3 п.9.2 СП 3.13130.2009 п.3.3, п.3.4, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.5.1, п.5.3,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		раздел 6 табл. №1, раздел 7 табл. №2 п.17 СП 8.13130.2020 п.5.2 табл. №3, п.10.1, п.10.5	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ ст.103 ч.1, ч.2, ч.3 СП 5.13130.2009* п.14.3, п.17.1, п.17.2 пп. а), п.17.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ п.2, п.3, п.4, п.10, п.11, п.12, п.16 пп. «е», пп. «з», пп. «л», п.23, п.26, п.27 пп. «а», пп. «б», п.28, п.32, п.35 пп. «а», пп. «б», пп. «в», пп. «е», п.36, п.60, п.65, п.286, п.288, п.290, п.293, п.393, п.394, п.397 прил. №1, п.400, п.406, п.407, п.409, п.410	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.