Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Костромской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» августа 2024 г.
Регистрационный № 44-08-2024-014355

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание главного лечебного корпуса Областного государственного бюджетного учреждения "Солигаличская районная больница"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОЛИГАЛИЧСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024401435233 ИНН: 4426001071

Место нахождения объекта защиты:
157170, обл. Костромская, р-н. Солигаличский, г. Солигалич, ул. Коммунистическая, д. 52, к. 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2012
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1149
1.6.	Объем здания, куб. м	15291
1.7.	Количество этажей	4

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ, извещатель пожарный дымовой адресный "ДИП-34А", извещатель пожарный ручной "ИПР-513-3АМ", система речевого оповещения, дублирование сигнала ПАК Стрелец, наружное ППВ, внутреннее ППВ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
В соответствии с ч.2 ст64 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" возможный ущерб имуществу третьих лиц при пожаре при составлении настоящей декларации не оценивается.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

	зданиями и сооружениями	о требованиях пожарной безопасности» ст.69ч.1 Свод правил СП4.13130.2013* п. 4,3 табл.1, п.4,4	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1, 2ст. 62. СводправилСП8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 табл.2, п.п. 8.2, 8.4, 8.5,8.8, 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СводправилСП4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5,ст. 6,ст. 30,ст. 31,ст.32, ст.52, ст.57, ст.58, ст.59, ст.80,ст. 87,ст. 88,ст. 134, табл.№28 и №29 СводправилСП2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.7.15, табл. 6.13, п. 6.7.17 СводправилСП4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.2, 4.20, 5.6.2, 5.6.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Табл. №21	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст89 СводправилСП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п.4.1.2, 4.2.18, 4.2.19,4.2.20, 4.2.22, 4.3.2,4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.9, 7.1.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4, 7.12.10, 7.12.11, 7.12.12 СводправилСП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2, 3.4, ст.80, ст. 90.СводправилСП4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»п.7.1, п.7.5, п. 7.6,п. 7.8, п.7.14, п. 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.82ч.2,ст.83ч.1,ч.4, ч.6,ч.9,ст.84ч.7,ч.10,ч.11,ст.86,ст.91 ч.2, ст.103 ч.4, ч.6 СП5.13130.2009*«Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.2.1, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.10,п.13.4.1табл.№13.3, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.14.1, п.13.14.4,п.13.14.9, п.13.15.1, п.13.15.2, п. 13.15.3, п.13.15.4, п.13. 15.7,п.13.15.9,п.13.15.10,п.13.15.12, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15,п.15.1,п.15.2,п.15.3, п.15.10, п.17.1, п.17.2,п.17.3,п.А4,т абл.№А1пп.10.2.1 прил.А СП3.13130.2009«Системы Противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» п.3.3,п.3.4, п.3.5,п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п. 5.1, п.5.3, раздел6табл.№1,раздел7 табл.№2 СводправилСП8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 табл.2, п.п. 8.2, 8.4, 8.5,8.8, 8.9 СП10.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»п.4.1.1табл.№l,n.4.1.2 ,n.4.1.7,n.4.1.8,n.4.1.10, п.4.1.13,п.4.1.14,п.4.1.16	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.l0З ч.1, ч.2,ч.3, ч.4 СП5.13130.2009*«Системы Противопожарной защиты.	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.14.3,п.17.1, п.17.2,п.17.3	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (Постановление Правительства от 16.09.2020 N.1479)п.2,п.21,п.3,п.4,п. 5,п.6,п.9,п.10,п.12,п.13,п.14, п.15,п.16,п.17, п. 171,п.18, п.21,п.22,п.25,п.26,п.27, п.30,п.32,п.35, п.36,п.37, п. 40,п.48, п.49,п.50,п.54,п.55,п.56,п.60,п.88, п.89,п.90,п.91,п. 92,п.392,п.393,п.394,н.395,п.396,п.397,п.400, п.406,п.407,п.409,п.413,прил.№1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.