

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Костромской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» сентября 2025 г.

Регистрационный № 44-08-2025-015257



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное казённое учреждение "Костромская психиатрическая больница
(стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства
здравоохранения Российской Федерации

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (СТАЦИОНАР) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ТИПА С ИНТЕНСИВНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024402632693

ИНН: 4427000218

Место нахождения объекта защиты:

обл. Костромская, р-н. Судиславский, п. Берёзовая Роща

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.09.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций | | | |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 | | | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1035 | | | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 8587 | | | |
| 1.7. | Количество этажей | 2 | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС, СОУЭ, ВПВ, ПГ | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не оценивался</p> | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td> <td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</td> <td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td> </tr> </table> | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | | | |

| | | | |
|------|---|---|----------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 69 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, табл. 1 | Не выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1-3 ст. 62, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 68 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. п. 4.1, 5.2 табл. 2, п. 8.5, 8.9 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 1 ст. 90 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. п. 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 30, ст. 57, ст. 58, ч.1 п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ст.80, ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 6 ст. 87, ч.5, ч.6, ч. 7 табл. № 28 ст.134, ч.1, ч.2, ч. 5, ч. 6 ст. 137. СП 4.13130 «Системы | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | <p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.2., п. 5.2.6. СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п. 5.2.3, п. 6.7.19</p> | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 53, п. 1 б), г), п. 2 а), в) ч. 3, ч. 8, ч. 11 ст. 89 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 27 п. п. б), в), г. СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5, п. 4.2.9, п. 4.2.14, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.2.7, п. 4.4.4, п. 4.4.9.</p> | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 90 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1.</p> | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54, ч. 4, ч. 5, ч. 6,</p> | Выполняется |

сигнализации,
пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

ч. 7, ч. 9, ч 10 ст. 83, п. 1, п. 4, п. 7
ч. 1, ч. 7, ч. 10, ч. 11 ст. 84, ст. 86,
ст. 91, ч. 3, ч. 4 ст. 103.
Постановление Правительства РФ
от 01.09.2021 № 1464 «Об
утверждении требований к
оснащению объектов защиты
автоматическими установками
пожаротушения, системой
пожарной сигнализации, системой
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре» п.
5, п. 7, п. 8, п. 12, п. 13, п. 15, прил.
№ 1 п. 11, прил № 5 п. 4. СП
5.13130.2009. Свод правил.
Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила
проектирования п.п. 13.1.10,
13.1.10, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2,
13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9,
13.3.10, 13.4.1, 13.13.2, 13.13.1,
13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.9,
13.14.10, 13.15.4, 13.15.12, 14.1,
14.2, 14.4, 15.1 СП 3.13130.2009.
Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной
безопасности п. 3.3, п. 4.1, п. 4.2, п.
4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, раздел 6
табл. 1, раздел 7 табл. 2 п. 3.1. СП
8.13130 «Системы
противопожарной защиты.
Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования
пожарной безопасности» п. п. 4.1,
5.2 табл. 2, п. 8.5, 8.9 СП 10.13130
«Системы противопожарной
защиты. Внутренний
противопожарный водопровод.

| | | Нормы и правила проектирования» п. 7.6 табл. 7.1 п. 3 | |
|------|---|---|-------------|
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 83. СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.п. 14.1, 14.2 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 3.3 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 б) д) е) з) к) м) о), 17 (1), 23, 25, 27 б) в) г), 30, 32, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 65, 73, 392, 393, 394, 395, 397, 400, 406, 407, 409 | Выполняется |