## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Костромской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» октября 2025 г. Регистрационный № 44-08-2025-016785



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Тайм групп строй"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Тайм групп строй"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1154401001787

ИНН: 4401159733

Место нахождения объекта защиты:

156019, обл Костромская, г Кострома, проезд Мичуринцев, Дом 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1950

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,		
		спальные корпуса санаториев и		
		домов отдыха общего типа,		
		кемпингов, мотелей и		
		пансионатов		
1.4.	Высота здания, м	6		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	106		
	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м	639		
1.7.	Количество этажей	2		

	T						
1.8.	Категория наружных устано	-	Не	е имеет			
	опасности, категория зданий, сооружений по						
	пожарной и взрывопожарно						
	(указывается для зданий пр	оизводственного или					
	складского назначения)						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты		АПС и СОУЭ 2-го типа,				
	(системы противодымной защиты, пожарной Грани		-	8, радиосистема			
			передачи изв	ещений "Стрелец-			
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный	MOH	иторинг"			
	противопожарные водопров	воды)					
2.	_	<u>го риска, проведенна</u>					
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются			
	расчетные значения п	ожарного риска, а такжо	е комплекс в	ыполняемых			
	дополнительных инженер	но-технических и органі	изационных м	иероприятий для			
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе						
	перечень и тип систем противопожарной защиты)						
		Не проводился					
3.	Оценка возможног	третьих лиі	<u>ц от пожара</u>				
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ушимуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документе						
		страхования)					
	(	Оценка не проводилась					
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной						
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте						
	Защиты						
	Наименование	Реквизиты нормативны	іх правовых	Сведения о			
	противопожарного	актов и нормативных д	^ I	выполнении			
	мероприятия по пожарной безопасности,		•	выполняется/не			
	Meponpisms:	перечень статей (частей		выполняется			
		устанавливающих тр	•				
		пожарной безопасности к объекту					
		защиты	ir k oobekirj				
4.1.	Протироножарина	СП 4.13130.20	)12	Выполняется			
4.1.	Противопожарные	C11 4.13130.20	113	КЭГЭКНІКОПІАС			
	расстояния между						
1.2	зданиями и сооружениями	OT 0 12120 20	100				
4.2.	Наружное	СП 8.13130.20	109	Выполняется			
	противопожарное						
1	водоснабжение						
	•						
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.20	)13	Выполняется			

	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  Обеспечение безопасности	СП 4.13130.2013 СП 1.13130.2009	Выполняется
	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы		
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется

защиты и	
противопожарный режим	