

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Костромской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» ноября 2025 г.

Регистрационный № 44-08-2025-018334



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Лесная компания "КТРИЯ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНАЯ
КОМПАНИЯ "КТРИЯ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1174401006108

ИНН: 4407013882

Место нахождения объекта защиты:

обл. Костромская, р-н. Шарьинский, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д.
10А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1782

1.6.	Объем здания, куб. м	19664	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2-го типа	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
отсутствует			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	№123-ФЗ ст.69 ч.1 СП 4.131330.2013* п.6.1.2 табл. №3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.2 табл. №3, п.10.1, п.10.5	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013* п.8.2.3, п.8.2.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123-ФЗ ст.80 ч.1 пп. 1, 2, 3, 4, 5, ст.137 ч.1, ч.2 СП 2.13130.2020 п.6.1.1, табл. №6.1 №123-ФЗ Табл. №21 №123-ФЗ Табл. №22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ ст.89 ч.3 пп.1 а), б), пп.2 а), б), в), пп.3 ППР в РФ п.26, п.27 пп. а), пп. б) СП 1.13130.2020 п.4.2.6*, п.4.2.9*, п.4.2.16*, п.4.2.18, п.4.2.19*, п.4.2.22*, п.4.3.2*, п.4.3.3, п.4.3.5*, п.4.3.7*, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.7*, п.4.4.9, п.8.1.1, п.8.2.1, п.8.2.2, п.8.2.7* табл. №15*, п.8.2.11 табл. №17	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123-ФЗ ст.90 ч.1 пп.1, пп.2 СП 4.13130.2013 п.7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123-ФЗ ст.83 ч.1 пп.1) пп.2), пп.3), ч.4, ч.6, ч.9, ст.84 ч.1 пп.1, ч.7, ч.10, ч.11, ст.91 ч.1, ч.2, ст.103 ч.3, ч.4 СП 486.1311500.2020 п.4.1, п.4.4, табл. №3 п.5.2, п.10.2 СП 484.1311500.2020 п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.17, п.5.18, п.5.19, п.6.2.6, п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.4.3, п.6.4.5, п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.11, п.6.6.12, п.6.6.14, п.6.6.16 табл. №2, п.6.6.27, п.7.2.2, прил.А п.А.1 табл. №А.1 п.12 СП 3.13130.2009 п.3.3, п.3.4, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.5.1, п.5.3, раздел 6 табл. №1, раздел 7 табл. №2 п.17 СП 8.13130.2020 п.5.2 табл. №3, п.10.1, п.10.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	№123-ФЗ ст.103 ч.1, ч.2, ч.3 СП 484.1311500.2020 п.5.13, п.5.14,	Выполняется

<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п.5.17</p>	
<p>4.9. Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ППР в РФ п.2, п.3, п.4, п.10, п.11, п.12, п.16 пп. «д», пп. «е», пп. «з», пп. «к», пп. «л», пп. «м», п.23, п.26, п.27 пп. «а», пп. «б», пп. «в», пп. «г», пп. «д», п.28, п.32, п.35 пп. «а», пп. «б», пп. «в», пп. «г», пп. «е», пп. «з», п.36, п.37, п.54, п.60, п.65, п.121, п.122, п.123, п.130, п.286, п.288, п.393, п.394, п.397 прил. №1, п.400, п.406, п.407, п.409, п.410 прил. №6, прил. №7</p>	<p>Выполняется</p>