



«06» февраля 2023 г.
Регистрационный № 45-08-2023-001599

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 4" г. Щучье

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 4" г. Щучье

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024502021940

ИНН: 4525004387

Место нахождения объекта защиты:

641029, обл Курганская, р-н Щучанский, г Щучье, п Плановый, ул Школьная, Дом
1а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.09.2003

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2758

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	29355
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Для оповещения людей о пожаре используется звуковая система оповещения Сигнал 20-М Станция объектовая Стрелец-Мониторинг. Над дверными проёмами, ведущими к эвакуационным выходам установлены световые указатели «Выход».</p> <p>Предусмотрена защита помещений извещателями пожарными дымовыми ИП212-45, ручными извещателями ИПР-513</p> <p>Наружное пожаротушение осуществляется через пожарные гидранты, установленные на кольцевой водопроводной сети. Посадка зданий и сооружений выполнена с соблюдением нормативных противопожарных разрывов.</p> <p>Автомобильные дороги обеспечивают возможность проезда и подъезда пожарных машин к зданиям и сооружениям, а также к источникам противопожарного водоснабжения. Выводы электропроводки из пола к электрооборудованию выполнены в стальных трубах. Внутренний противопожарный</p>

	<p>водопровод в соответствии с проектом и решением о приеме проекта в строительство от 30.04.03 г. №45/1/615 МЧС России Управления Государственной противопожарной службы Курганской области – не предусмотрен.</p> <p>Противопожарное оборудование, в том числе автоматическая система пожаротушения: огнетушители ОП-4 – 18 шт., ОУ-2- 4 шт. Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». Установлена система оповещения и управления эвакуацией «Сигнал 20».</p>		
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	<p>Расчет пожарного риска не производился.</p>		
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	<p>В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.</p>		
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2013 ч. 4 п. 4.3-4.13.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил 8.13130.2020 ч. 4 п. 4.1-4.5, ч. 5 п. 5.1-5.2, ч. 8 п. 8.8, 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2013 ч. 7 п. 7.1, 7.4 ч. 8 п. 8.1, 8.6-8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 4.13130.2013 ч. 4 п. 4.1-4.5 ч. 5 п. 5.6 пп. 5.6.2, пп. 5.6.4, пп. 5.6.5.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил 1.13130.2020 ч. 4 п. 4.2 пп. 4.2.1-4.2.25 п. 4.3 пп. 4.3.1-4.3.12 п. 4.4 пп. 4.4.1-4.4.18 ч.7 п. 7 пп. 7.1.1-7.1.9.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил 1.13130.2020 ч. 4 п. 4.2 пп. 4.2.1-4.2.25 п. 4.3 пп. 4.3.1-4.3.12 п. 4.4 пп. 4.4.1-4.4.18 ч.7 п. 7 пп. 7.1.1-7.1.9.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Свод правил 3.13130.2009 ч. 3 пп. 3.1-3.5 ч. 4 пп. 4.1-4.8 ч. 5 пп. 5.1. ч. 7 п. 7.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	Свод правил 5.13130.2009 ч. 12 п.12.1, 12.2 ч. 13 п. 13.2, 13.3, 13.13, 13.14 ч. 14 п. 14.1-14.6 ч. 15 п. 15.1-15.10 ч. 17 п. 17.1-17.4.	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима (согласно Постановлению правительства РФ № 1479) ч. I п. 1-63 ч. II п. 65-67,70-73 ч. III п. 77,79 ч. V п. 88-92 ч. XVIII п. 392-394 ч. XIX п. 395-413.	Выполняется