


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курганской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» августа 2023 г.

Регистрационный № 45-08-2023-013724



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для
ветеранов войн"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРГАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1034500007190

ИНН: 4501019930

Место нахождения объекта защиты:

640014, обл. Курганская, г. Курган, ул. Перова, д. 59

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.10.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1624
1.6.	Объем здания, куб. м	41511
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС неадресного типа; СОУЭ 3 типа; ВПВ имеется (70 пожарных кранов), НПВ (30м до ПГ-1/К-250 на ул. Тимирязева; 30м до ПГ-2/К-250 на ул. Добролюбова; 20м до ПГ-3/К-250 на ул. Перова)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетное значение индивидуального пожарного риска составляет $0.12 \cdot 10^{-6}$ Расчетное значение индивидуального пожарного риска в здании ГБУ «КОГВВ», Лит. А, расположенном по адресу: Курганская область, улица Перова, 59 без принятия дополнительных мер противопожарной защиты, не превышает значения – одной миллионной в год, при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода точке, что соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 79 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 36 ст. 2; п.п. 4 п. 1 ст. 37; ст. 69) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.3, табл. 1; п. 4.4)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 1, 2 ст. 62; п.п. 3 п. 1 ст. 90) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п. 4.1-4.5; 5.2 табл. 2; 8.8-8.10)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 6 ст. 63; п.п. 1 п. 1 ст. 90) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.71) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 8.1; 8.6-8.9)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

	<p>объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>№ 123-ФЗ (п. 1, 2, 5 ст. 52; п. 1, 2 ст. 53; 57; 58; п. 1 ст. 80; п. 1-3, 5-7, 10 ст. 87, табл. 21, 22; п. 1, 2, 3 ст. 88, табл. 23, 24; п. 1, 3, 5, 7, 8 ст. 89; п. 1, 5, 6 ст. 134, табл. 28, 29; п. 1, 2, 4, 6 ст. 137) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.п. е) п. 16; п. 23) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.1.2) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 4.1; 4.2; 4.5; 5.2.1-5.2.5; 5.3.2; 5.4.1-5.4.4: 5.4.16: 5.4.18) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п. 6.22; 6.23)</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п.11 ст. 13, табл. 3; ст. 51; п. 1, 2, 3, 5, 9 ст. 52; п. 1, 2 ст. 53; п.п. 1, 2 п. 2 ст. 56; п. 1 ст. 80; п. 3 ст. 81; п. 6 ст. 134, табл. 28, 29) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 5; п.п. д), ж) п.16; п. 23, 24, 26-30, 32, 36, 37, 116-120) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной</p>	<p>Выполняется</p>

		защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.13-4.2.22; 4.3.2-4.3.12; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.16; 4.4.22; 5.1.4; 5.3)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 3 ст. 5; п. 1-4 ст. 43; п. 11 ст. 52; п. 1 ст. 76; п.п. 2, 3, 4 п. 1 ст. 80; п. 1 ст. 90) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 26, 48) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7.1-7.3; 7.5; 7.6)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п. 23, 26, 32, 33, 38, 45 ст. 2; ст. 51; п. 3 ст. 52; п.п. 3 п. 2 ст. 53; ст. 54; п. 1 ст. 56; п.п. 1, 2, 3, 4 п. 2 ст. 56; ст. 62; п. 3 ст. 81; п. 1, 5, 6, 7, 9 ст. 83; ст. 84; ст. 91; ст. 103) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 50) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.3-3.5; 4.1-4.4; 4.8; 5.1-5.5; раздел 6, табл. 1; раздел 7, табл. 2) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	Выполняется

		<p>автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 5.1-5.4; 5.6-5.9; 5.12; 5.13; 5.15-5.17; 5.21; 6.1.2-6.1.6; 7.1; 7.2; 7.7) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п. 6.4; 6.8-6.15; 6.22; 6.24)</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 5.1-5.4; 5.12; 5.13; 5.15-5.17; 5.21; 6.1.2-6.1.6; 7.1; 7.2; 7.7) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п. 5.1; 6.1; 6.23; 6.24; 7.1)</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (п.п. 1 п. 2 ст. 1; п. 4, 6, 8 ст. 63) Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 2-4; 5-12; 15-17; 21-23; 26; 27; 30; 31; 35; 36; 43; 48; 52; 54-56; 60; 65; 73; 392-394; 397; 403; 407; 408; 409) Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий</p>	Выполняется

		лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
--	--	--	--