


«31» августа 2023 г.

Регистрационный № 45-08-2023-014463



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Памятинская средняя
общеобразовательная школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПАМЯТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024501416686

ИНН: 4504005284

Место нахождения объекта защиты:

641350, обл. Курганская, р-н. Белозерский, с. Памятное, ул. Данилова, д. 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.08.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1250

1.6.	Объем здания, куб. м	7500
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Здание учебного корпуса оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией. На объекте в качестве объектового оконечного устройства установлена радиоканальная система передачи извещений "Стрелец-Мониторинг". Подключен к действующей автоматической пожарной сигнализации. Система автоматической пожарной сигнализации: Источник резервного питания, контрольная панель С2000М, пульт контроля и управления ППКОП "Сигнал-20М", извещатель пожарный тепловой ИП-101-3А-А3R1", извещатель пожарный дымовой "ИП-212-141", извещатель пожарный ручной ИП 513-10. Система оповещения: Оповещатель речевой "Рокот 3", табло световое "Кристал-12". МБОУ "Памятинская СОШ" заключен договор со специализированной</p>

		организацией имеющей соответствующие разрешения на обслуживание АПС и СОУЭ.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчет пожарного риска на объекте не проводился.			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные разрывы между зданиями школы и другими зданиями соответствуют требованиям таблицы 1*, приложения 1* СНиП 2.07.01-89* СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий хозяйственно-питьевой водопровод. Диаметр водопроводной сети 100 мм, напор 20 м. Водоотдача водопроводной сети составляет 10 л/с, что достаточно для целей наружного пожаротушения и соответствует требованиям табл.6 п.2.13 СНИП 2.04.02-84.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц в любое помещение здания МБОУ "Памятинская СОШ", вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым и грунтовым покрытием шириной не менее 3,5 м., расположенные на расстоянии 5 - 8 м от наружных стен здания СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Прил. 1* п.2*, 6*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНИП 2.01.01-85* «Противопожарные нормы» п.1.1*; 2.2; 3.2*; 3.12 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.1.; 1.14*; 1.17	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНИП 2.01.01-85* «Противопожарные нормы» п.4.1; 4.3*; 4.7; 4.9; 4.12; 4.17; 4.28 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.90; 1.91; 1.92*; 1.93*; 1.94; 1.96*; 1.100	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.2.9; 3.2* СНИП 2.08.02-89*	Выполняется

	ликвидации пожара	«Общественные здания и сооружения» п.1.104	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.3, глава 7 табл. 2 п.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» : п.13.2.1, п.13.3.1, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.9, п.13.4.1 табл. 12.3, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.3, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.10, п.13.15.12, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15, п.13.15.20, п.15.1 и п. 15.2, п. 15.10, п. 16.1, п. 16.2, п.17.1, п.17.2, п.17.3, Приложение А, п.А.4, п.А.10,, табл. А.1, п.9. СП 6.13130.2009: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.9, п.4.10, п.4.12, п.4.13, п.4.14 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части 1 и 2 статьи 54; части 1,4,5,6,7,9,10 статьи 83; пункт 1 части 1, части 3,4,7,8,10,11 статьи 84; части 1,2 статьи 91; части 1,2,3,4,5,6 статьи 103</p>	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п. 14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части 1 статьи 54, часть 4 статьи 83.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479: п.2, п.3, п.4, п.7, п.18, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.35, п.36, п.37, п.42, п.43, п.54, п.55, п.56, п.60, п.71, п.72, п.73, п.77, п.392. п.393. п.394, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.413	Выполняется