

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курганской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» августа 2023 г.

Регистрационный № 45-08-2023-014465



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Мясниковская основная общеобразовательная школа – филиал Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Памятинская средняя
общеобразовательная школа»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПАМЯТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024501416686

ИНН: 4504005284

Место нахождения объекта защиты:

641350, обл. Курганская, р-н. Белозерский, д. Мясникова, ул. Школьная, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1849

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	11094						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание защищено автоматическими установками пожарной сигнализации и оснащено системой оповещения и управления эвакуации людей 4-го типа. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечено от пожарного водоема, расположенного на территории школы.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 4 100 000 рублей (четыре миллиона сто тысяч рублей)</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные разрывы между зданиями школы и другими зданиями соответствуют требованиям таблицы 1*, приложения 1* СНиП 2.07.01-89* СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.2.11; 9.9; 9.28; 9.30 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Прил. 1* п.2*, 6*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.01.01-85* «Противопожарные нормы» п.1.1*; 2.2; 3.2*; 3.12 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.1.; 1.14*; 1.17	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 2.01.01-85* «Противопожарные нормы» п.4.1; 4.3*; 4.7; 4.9; 4.12; 4.17; 4.28 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.90; 1.91; 1.92*; 1.93*; 1.94; 1.96*; 1.100	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п.2.9;	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	3.2* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.104	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.3, глава 7 табл. 2 п.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» : п.13.2.1, п.13.3.1, п 13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.9, п.13.4.1 табл. 12.3, п.13.13.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.3, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.10, п.13.15.12, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15, п.13.15.20, п. 15.1 и п. 15.2, п. 15.10, п. 16.1, п. 16.2, п.17.1, п.17.2, п.17.3, Приложение А, п.А.4, п.А.10,, табл. А.1, п.9. СП 6.13130.2009: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.9, п.4.10, п.4.12, п.4.13, п.4.14 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части 1 и 2 статьи 54; части 1.4.5,6,7,9,10 статьи 83; пункт 1 части 1, части 3,4,7,8,10,11 статьи 84; части 1,2 статьи 91;	Выполняется

		части 1,2,3,4,5,6 статьи 103	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п. 14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части 1 статьи 54, часть 4 статьи 83	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479: п.2, п.3, п.4, п.7, п.18, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.35, п.36, п.37, п.42, п.43, п.54, п.55, п.56, п.60, п.71, п.72, п.73, п.77, п.392. п.393. п.394, п.397, п.400, п.403, п.406, п.407, п.413	Выполняется