Зарегистрирована ГУ МЧС России по Курганской области

(Наименование подразделения MЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» января 2024 г.

Регистрационный № 45-08-2024-000849



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Врачебная амбулатория Государственного бюджетного учреждения "Шадринская городская больница"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАДРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 4502000467

ОГРН/ОГРНИП: 1024501206267

Место нахождения объекта защиты:

641882, обл. Курганская, г. Шадринск, ул. Орджоникидзе, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.08.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и	
		амбулатории	
1.4.	Высота здания, м	12	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	323	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	15319	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет	

опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)

1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Система пожарной сигнализации выполнена на элементной базе интегрированной системы охраны «Орион» (производство НВП «Болид», в состав которой входят: - прибор приемно-контрольный охраннопожарной сигнализации «Сигнал-20М»; - источник бесперебойного питания «Скат-1200Д»; - извещатели пожарные дымовые ИП 212-45; - извещатели пожарные ручные ИПР 513-10 II. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оборудовано системой оповещения при пожаре 3 типа, в состав которой входят: - прибор управления речевыми оповещателями «Соната-К-120М»; - прибор активных речевых настенных оповещатели «Соната-Т-Л-100-3/1Вт» и «Соната-Т-Л-100-5/3Вт»; - световые указатели «ВЫХОД» «Молния-12В».

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

10000

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте

4.	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте				
	оезопасности, выполнен	-	<u>гься на ооъекте</u>		
	<u>защиты</u>				
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не		
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется		
		устанавливающих требования			
		пожарной безопасности к объекту			
		защиты			
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013	Выполняется		
	расстояния между				
	зданиями и сооружениями				
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020	Выполняется		
	противопожарное				
	водоснабжение				
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013	Выполняется		
	пожарной техники	GII 1113 13 01 2 013			
11	Конструктивные и	СП 4.13130.2013	Выполняется		
1.1.	объемно-планировочные	CH 4.13130.2013	Быполнястся		
	решения, степень				
	огнестойкости и класс				
	конструктивной пожарной				
	опасности				
1.5		CH 1 12120 2020			
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020	Выполняется		
	людей при возникновении				
	пожара, эвакуационные пути и выходы				
1.6	<u> </u>	CH 1 12120 2020	D		
4.6.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020	Выполняется		
	пожарно-спасательных				
	подразделений при				
<u> </u>	ликвидации пожара	GT 1.10.15.0.50.15			
4.7.	Системы	СП 4.13130.2013	Выполняется		
	противопожарной защиты				
	(системы противодымной				
	защиты, пожарной				
	сигнализации,				

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	.ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ; Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021	Выполняется