

«08» февраля 2024 г.

Регистрационный № 45-08-2024-001887



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

«Здание 3-х этажное», ГБУ «ШГБ» отделение дневного стационара, клинико-
диагностическая лаборатория

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Колеватов Вячеслав Валерьевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: -

ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

641878, обл. Курганская, г. Шадринск, ул. Михайловская, д. 182

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.06.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1292
1.6.	Объем здания, куб. м	12920
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	ДН пониженная пожаро-опасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	I. Система пожарной сигнализации организована на базе приборов и оборудования производства ЗАО НВП «Болид», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии линий связи пожарной сигнализации, управления устройствами оповещения людей при пожаре и инженерными системами объекта. В состав системы входят: - пульт контроля и управления «С2000М»; - блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» в количестве 2 штук; - контролер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» в количестве 3 штук; - блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» в количестве 3 штук; - блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2»; - извещатели пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 в количестве 87 штук; - извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ в количестве 15 штук; - электропитание прибора системы пожарной сигнализации осуществляется от основного источника – внешней сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц в соответствии с ГОСТ26342-84; - резервный

		источник питания номинальным напряжением 12В, выполненный на основе источника «РИП-12-RS», встроенный необслуживаемый аккумулятор номинальным напряжением 12В емкостью 40А/ч в количестве 2 штук; - шкаф пожарной сигнализации с окном на дверце «ШПС-12» - аккумулятор номинальным напряжением 12В емкостью 17А/ч в количестве 6 штук. II. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оборудовано системой оповещения при пожаре 3 типа, в состав которой входят: - пульт управления речевыми оповещением «СОНАТА-ПУ»; - трансляционный усилитель «САНАТА-К-120У» в количестве 3 штук; - речевой оповещатель настенный «СОНАТА-Т-Л-100-3/1Вт» в количестве 64 штук; - речевой оповещатель настенный «СОНАТА-Т-Л-100-5/3 Вт» в количестве 15 штук; - источник бесперебойного питания «ИМПУЛЬС-5» в количестве 1 штуки; - аккумулятор номинальным напряжением 12В емкостью 18А/ч в количестве 1 штуки; - аккумулятор номинальным напряжением 12В емкостью 12А/ч в количестве 6 штук.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых	

	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 485.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 г	Выполняется