Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курганской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» марта 2024 г.
Регистрационный № 45-08-2024-004133

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Медведская основная общеобразовательная школа – филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Щучье
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" Г. ЩУЧЬЕ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024502021411 ИНН: 4525004482

Место нахождения объекта защиты:
641016, обл. Курганская, р-н. Щучанский, с. Медведское, ул. Нефтяников, д. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1979
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1144

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	8481
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Для оповещения людей о пожаре используется система речевого оповещения комплекса Рокот 3. Над дверными проемами, ведущими к эвакуационным выходам установлены световые указатели «Выход». Предусмотрена защита помещений извещателями пожарными дымовыми ИП212-45 и ручными извещателями ИПР-И. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий кольцевой противопожарный водопровод низкого давления. Внутрений противопожарный водопровод в соответствии с проектом и решением о приеме проекта в строительство от 30.04.03г. №45/1/615 МЧС России Управления Государственной противопожарной службы Курганской области – не предусмотрен. Противопожарное оборудование, в том числе автоматическая система пожаротушения: огнетушители ОП-5 – 16 шт., ОУ-1 шт.

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». Установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 16
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Строительные нормы и правила II-60-75 Часть 6 пункт 6.6-6.7	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Строительные нормы и правила II-31-74 Часть 3 пункт 3.12-3.32 Строительные нормы и правила II-60-75 Часть 2 пункт 11.3-11.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Строительные нормы и правила II-60-75 Часть 5 пункт 5.12-5.28	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Строительные нормы и правила II-	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Л.2-72 Часть 2 пункт 2.1-2.16 Часть 4 пункт 4.1-4.5 Строительные нормы и правила II-2-80 Часть 1 пункт 1.1-1.3 Часть 2 пункт 2.1-2.11 Часть 3 пункт 3.1-3.14	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Строительные нормы и правила II-Л.2-72 Часть 4 пункт 4.6-4.24 Строительные нормы и правила II-2-80 Часть 4 пункт 4.1-4.14	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Строительные нормы и правила II-60-75 Часть 5 пункт 5.12-5.28 Строительные нормы и правила II-Л.2-72 Часть 2 пункт 2.1-2.16 Часть 4 пункт 4.1-4.5 Строительные нормы и правила II-2-80 Часть 1 пункт 1.1-1.3 Часть 2 пункт 2.1-2.11 Часть 3 пункт 3.1-3.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Строительные нормы и правила II-Л.2-72 Часть 4 пункт 4.6-4.24 Строительные нормы и правила II-2-80 Часть 4 пункт 4.1-4.14	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Строительные нормы и правила II-Л.2-72 Часть 2 пункт 2.1-2.16 Часть 4 пункт 4.1-4.5 Строительные нормы и правила II-2-80 Часть 1 пункт 1.1-1.3 Часть 2 пункт 2.1-2.11 Часть 3 пункт 3.1-3.14 Свод Правил 5.13130.2009 часть 12 пункт 12.1, 12.2 часть 13 пункт 13.2, 13.3, 13.13,13.14 часть 14 пункт 14.1-14.6 часть 15 пункт 15.1-15.10 часть 17 пункт 17.1-17.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Правила Противопожарного Режима №1479 часть I пункт 1-63	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	часть II пункт 65-67,70-73 часть III пункт 77,79 часть V пункт 88-92 часть XVIII пункт 392-394 часть XIX пункт 395-413	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.