Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курганской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«11» июля 2024 г.
Регистрационный № 45-08-2024-011375

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МКДОУ "ВВеденский детский сад общеразвивающего вида№3"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВВЕДЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №3"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024501524838 ИНН: 4510012113

Место нахождения объекта защиты:
641322, обл. Курганская, р-н. Кетовский, с. Введенское, мкр. Южный, стр. 54

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
27.10.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2653
1.6.	Объем здания, куб. м	16
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией в 2022 году.Установлены: прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2 оп прот.R3 ,адресные дымовые оптико – электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот.R3», адресные тепловые максимально –дифференцированные пожарные извещатели «ИП 101-29-PR прот. R3»,адресные ручные пожарные извещатели«ИПР 513-11 прот. R3», адресные релейные модули «РМ-1 прот. R3»,адресные релейные модули «РМ-4 прот.R3», адресные релейные модули с контролем целосности цепи «РМ–К прот.R3»,оповещатели светозвуковые «ОПОП124-7 12В», источник вторичного электропитания, резервирование«ИВЭПР», боксы резервного питания «БР-12», комплект речевого оповещения«SONAR», комплекс диспетчерского управления «FireSec»Имеется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		внутренний противопожарный водопровод, который находится в исправном состоянии.Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудованы пожарными рукавами,ручными пожарными стволами и вентилями
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
-		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3-4.13, таблица 1СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 11.3, 11.4, таблица1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1, 8.1, 8.6, 8.9 СП4.13130.2013	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 5.2.3, 6.7.10-6.7.13, таблица 6.12СП 2.13130.2020Пункт 5.2.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13-4.2.15,4.3.3-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.5, 4.4.8,4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 5.2.1-5.2.4 СП1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1-7.3, 7.5-7.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 8.1 СП 7.13130.2013Пункты 6.2.1-6.2.3, 6.2.18 СП 10.13130.2020Пункты 3.3, 3.4, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5,таблица 2 СП 3.13130.2009СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 4,6,54,61, глава 26 ФЗ от22.07.2008 No123 (ред. от 14.07.2022)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Пункты 2-19, 21-23, 27, 28, 31, 32, 35,41, 43, 50, 54, 60, 65, 67, 70-73, 392-394,395-409, 412, 413, приложение 1, 2постановления	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты и противопожарный режим	Правительства от16.09.2020 No1479 (ред. от 24.10.2022)Пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.27, 4.1.28,4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4-4.2.6,4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.3, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.