Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курганской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» августа 2024 г.
Регистрационный № 45-08-2024-013838

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Каменский детский сад филиал МКДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 12"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 12"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024501983725 ИНН: 4524005490

Место нахождения объекта защиты:
641127, обл. Курганская, р-н. Шумихинский, с. Каменное, ул. Парковое кольцо, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
25.05.1990
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	450

1.6.	Объем здания, куб. м	3522
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	сигнализация и система оповещения, технические средства тушения очагов возгорания
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" /3/.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности" Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесными насаждениями (ред. Федеральных законов от 27.12.2018 №538 - ФЗ, от 14.07.2022 № 276-ФЗ, ред. ФЗ от 10.07.2012 № 117 - ФЗ). Часть 1 в ред. ФЗ от 29.07.2017 № 244 - ФЗ. Часть 2 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 276 - ФЗ. В редакции Федеральных законов от 27.12.2018 № 538 - ФЗ, от 14.07.2022 № 276-ФЗ.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 68. Наружное противопожарное водоснабжение (ред. ФЗ от 14.07.2022 № 276 - ФЗ. Часть 1 в ред. ФЗ от 14.07.2022 № 276 - ФЗ. Часть 2 в ред. ФЗ от 14.07.2022 № 276 - ФЗ. В ред. ФЗ от 10.07.2012 № 117 - ФЗ, от 14.07.2022 № 276-ФЗ.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется В соответствии с требованиями п.71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. В соответствии с требованиями ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123- ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", раздел 8 СП 4.13130.2013. Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 27.06.2023) " об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил Системы противопожарной защиты. Ограничение распоряжения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям").	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123 - ФЗ (ред. от 25.12.2023) " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 89 Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам (ред. ФЗ от 10.07.2012 № 117 - ФЗ). Часть 2 в ред. ФЗ от 10.07.2012 № 117 - ФЗ. Часть 3 в ред. ФЗ от 14.07.2022 № 276 - ФЗ. Часть 4 в ред. ФЗ от 14.07.2022 № 276 - ФЗ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123 - ФЗ (ред. от 25.12.2023) " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам (ред. ФЗ от 10.07.2012 № 117 - ФЗ). Часть 2 в ред. ФЗ от 10.07.2012 № 117 - ФЗ. Часть 3 в ред. ФЗ от 14.07.2022 № 276 - ФЗ. Часть 4 в ред. ФЗ от 14.07.2022 № 276 - ФЗ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Выполняется Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 (ред. от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	подразделений при ликвидации пожара	28.02.2020)Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123 - ФЗ (ред. от 25.12.2023) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению. Ст. 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений (ред. ФЗ от 10.07.2012 № 117 - ФЗ). Ст. 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и систем пожарной сигнализации. Ст. 104 Требования к автоматическим установкам пожаротушения. Ст. 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Ст. 83 Требования к системам автоматического пожаротушения и систем пожарной сигнализации. Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 "Об утверждении свода правил" Системы противопожарной защиты"" СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется ФЗ от 22.07.2008 № 123 - ФЗ (ред. от 25.12.2023) " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правила Противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.