



«02» октября 2024 г.

Регистрационный № 45-08-2024-016758

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение "Психоневрологический интернат "Зеленый бор", главный корпус

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024501208490

ИНН: 4502006130

Место нахождения объекта защиты:

обл. Курганская, г. Шадринск, тракт. Мальцевский, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.08.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2862
1.6.	Объем здания, куб. м	12084
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>На объекте установлено следующее оборудование:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ППКУ «СИРИУС»- 2шт. (выполняет функции информационного обмена, контроля, управления и индикации совместно с другими блоками и модулями). - ППКОП «Сигнал 20П»-2шт (При поступлении сигнала тревоги от пожарных извещателей включаются реле на световые и звуковые оповещатели, включается встроенный звуковой оповещатель и мигает индикатор соответствующего шлейфа). - «С 2000 БКИ»-3шт. (Предназначен для отображения состояния шлейфами сигнализации, управляет доступом). - «С2000-2»-7шт. (Контроллер доступа управляет электромагнитными замками дверей в системе СКУД). - Электромагнитный замок "М1-300" - 7 шт. - ПКУ «С 2000М»-1шт.(Прибор контроля и управления приборами системы и шлейфами). - «С 2000-Проху-Н»-10 шт.

(Считывает бесконтактные карты). - РИП 24 исп 51 – 1 шт.
ИБП «Скат 1200»-2шт.,
«РИП12»-1шт. (При пропадании питающего напряжения 220В прибор автоматически переходит на питание от встроенного аккумулятора 12В/7Ач). - С2000-СП1 (Релейный блок) – 1 шт. - С2000-СП2 (Блок сигнально пусковой адресный) – 1 шт. - ИП 212-41М-32 шт., - ДИП-34А -03 -215 шт.. (При задымлении в помещении включается встроенный индикатор и выдается сигнал тревоги в шлейф на ППКОП). - ИП 101-1А-38 шт., С2000-ИП-03-10 шт. (В рабочем режимы индикатор мигает, при повышении температуры индикатор включается и выдается сигнал тревоги в шлейф на ППКОП). - блок речевого оповещения «Рупор-300» - 2 шт. - адресный модуль контроля линий оповещения «Рупор-300МК» - 10 шт. - оповещатель пожарный речевой настенный «ОПР-С103.1 – 146 шт. - диспетчерский блок на 20 направлений «Рупор-ДБ исп.01» - 1 шт. - коммутационный блок для подключения 4 вызывных панелей «Рупор – ДК исп.01» – 4 шт. - абонентская вызывная панель «Рупор-ДА исп.01» - 15 шт. - Табло «ВЫХОД»-6 шт., С2000-ОСТ –25шт. (в рабочем режиме светится постоянно,

			<p>при переходе ППКОП в режим тревоги табло мигает). - Извещатель звуковой «Маяк-12-3М»-15шт., С2000-ОПЗ – 16 шт. (при переходе ППКОП в режим тревоги включается звуковое оповещение). - Извещатель пожарный ручной «ИПР513»-7шт., «ИПР513-3А»-16 шт. (В рабочем режиме мигает зеленый индикатор, при нажатии на кнопку включатся красный индикатор, и выдается сигнал тревоги в шлейф на ППКОП).</p>						
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
<p>Заключение №24-ЭЗ/2020 от 23.10.2020г. по результатам независимой оценки пожарного риска. Расчетное значение индивидуального пожарного риска составило: 0,596*10⁻⁶</p>									
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
<p>не проводилась</p>									
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1742 1552 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1742 679 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="679 1742 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th data-bbox="1257 1742 1552 2083">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.131.30.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 5.13130.2009	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 года №809 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа»	Выполняется