

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курганской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» января 2025 г.

Регистрационный № 45-08-2025-001322



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана
"Средняя общеобразовательная школа № 43 имени академика Г.А. Илизарова"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КУРГАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.А.ИЛИЗАРОВА "

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024500523607

ИНН: 4501040668

Место нахождения объекта защиты:

обл. Курганская, г. Курган, ул. Тимирязева, д. 38А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1444

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	15190
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание защищено автоматическими установками пожарной сигнализации и оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечено от пожарных гидрантов, установленных на наружных сетях муниципального хозяйственно-питьевого водоснабжения города Кургана.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц в случае возникновения пожара оценивается в сумму до 200 000 рублей.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» пункт 2.7.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП II-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования» пункты: 2.1. (ж), 2.8 табл.4, 2.12	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» пункты: 1.5 табл.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» пункты: 2.3 табл.2, 2.4, СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» пункты: 3.2 табл.1, 3.5, СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» пункты 2.5, 5.8, 5.11.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» пункты: 4.1, 4.2 (примечания 1, 2), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 (примечания 1,2), 4.9 (примечание 1. 2, 3), 4.11. СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения	Не выполняется

		проектирования» пункты: 3.1, 3.3, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12 табл.2. СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» пункт 5.2 табл.19, пункты 7.22, 7.23.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» пункты: 4.8, 4.12	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ: части 1 и 2 статьи 54; часть 2 статьи 82; пункт 3 части 1, части 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 статьи 83; пункт 1 части 1, части 3, 4, 7, 9, 10, 11 статьи 84; части 1, 2 статьи 91; части 1, 2, 3, 4, 5, 6 статьи 103. СП 3.13130.2009: п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.3, глава 7 табл. 2 п.14. СП 5.13130.2009: п.13.2.1, п.13.3.1, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.7, п.13.3.8, п.13.3.9, п.13.3.12, п.13.4.1 табл.13.3, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п.13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.3, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.1, п.13.15.2, п.13.15.3., п.13.15.4, п.13.15.7, п.13.15.10, п.13.15.12, п.13.15.13, п.13.15.14, п.13.15.15, п.13.15.20, п.15.1, п.15.2, п.15.10, п.16.1., п.16.2, п.17.1, п.17.2, п.17.3, Приложение А, п.А4, п.А.10, табл.А.1, п.9; СП 6.13130.2009: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.7, п.4.9, п.4.10, п.4.12, п.4.13, п.4.14	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ: часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83. СП 5.13130.2009: п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.4, 5, 6) Правила противопожарного режима в РФ утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (пункты 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,12, 17, 43, 54), Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	Выполняется