

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Курской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«11» февраля 2022 г.

Регистрационный № 46-08-2022-000642



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности  
Казначейства России"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности  
Казначейства России"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1127746046691

ИНН: 7709895509

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |   |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | II  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |
| 1.4.  | Высота здания, м                        | 15  |

| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 390  |   |  |  |   |   |             |
|---|---|--|---|--|--|---|---|-------------|
| 1.6.  | Объем здания, куб. м  | 1378   |   |  |  |   |   |             |
| 1.7.  | Количество этажей   | 1  |   |  |  |   |   |             |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | ДН пониженная пожаро-опасность                   |   |  |  |   |   |             |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | АПС, СОУЭ 2 типа                                 |   |  |  |   |   |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>  |  |   |  |  |   |   |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не рассчитывался</p>   |  |   |  |  |   |   |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ч.2,3,4 ст.4 ч.1 ст. 69 ФЗ<br/>Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ч.2,3,4 ст.4 ч.1 ст. 69 ФЗ<br>Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |   |  |  |   |   |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ч.2,3,4 ст.4 ч.1 ст. 69 ФЗ<br>Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной   | Выполняется                                      |   |  |  |   |   |             |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | безопасности". СП4.13130.2013<br>п.4.3   |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | отсутствует  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ч.6 ст.63 п.1 ч.1 ст.90 п.71 ППР 1479   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | ст.ст. 87,88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.п.8.1,8.4, 8.6,8.7,8.8,8.9,8.11 СП 4.13130.2013  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | ст.ст.53,89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.27 ППР 1479 от 16.09.2020   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.п.7.1-7.3, 7.7, 7.12-7.14, 7.16 СП 4.13130.2013   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ст.ст. 54,56,62,81,82,83,84,85,86<br>Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 3.13130.2009 п.п 3,4,5 СП 484.1311500.2020 п.п. 5,6,7 СП 7.13130.2013 п.7 СП 6.13130.2021 п.п.5,6 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие  | Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент   | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | <p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>о требованиях пожарной безопасности". ст. 53,54,56,81,82,83,84,85,86</p>  |             |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>  | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 №123 - ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст.ст.5,6,64 ППР 1479 от 16.09.2020 Приказ МЧС России №171 от 16.03.2020 п.п. 14,15 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 п.п. 5-8, 10-39</p> | Выполняется |