

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» января 2023 г.

Регистрационный № 46-08-2023-000649



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 Г.ЛьГОВА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 Г.ЛьГОВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1134613000170

ИНН: 4613012443

Место нахождения объекта защиты:

обл Курская, г.о. город Льгов

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.06.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	586
1.6.	Объем здания, куб. м	3465
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система противодымной защиты, пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод на объекте защиты отсутствуют в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. ПГ находится на тупиковой сети 150 мм на расстоянии около 50 м. от объекта. Пожарная сигнализация установлена адресного типа, с использованием оборудования НПО «Болид». На объекте установлены: • пожарные извещатели ДИП- 34 -А-03; • ручные пожарные извещатели ИПР-513-3 А; • блоки индикации с клавиатурой С2000-БКИ; • контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; • пульт контроля и управления С2000-М; • блок сигнально-пусковой С2000-СП.1 -РИПы-12. СОУЭ людей при пожаре смонтирована III типа на базе приборов речевого оповещения «Соната-К» и «Соната-К- БР», которая состоит из: • речевых оповещателей «Соната».</p>

2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>Расчет пожарного риска проводился на основании части 1 п.п 2 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчётная величина индивидуального на объекте защиты 2-х этажное здание МБДОУ «Детский сад №2 г Льгова» расположенное по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. К. Маркса, дом 16 равна $2,106 \cdot 10^9$ при несоблюдении на добровольной основе требований: • п.4.4.1 СП 1.13130.2020 “Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”. В здании ширина лестничных маршей в лестничных клетках менее 1,35м. Ширина пути эвакуации по лестнице 3 типа, предназначенной для эвакуации людей менее 0,9 м.; • п.4.3.2 СП 1.13130.2020. Высота эвакуационных выходов под лестничными маршами на 1 этаже менее 2.0 м. • при несоблюдении на добровольной основе требований п.5.4.5 СП 2.13130.2020. “Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты”, Сгораемые конспуктши чердака не подвергнуты огнезащитной обработке огнезащитным составом; • при несоблюдении на добровольной основе требований п.6.1.5 СП 59.13130.2016 “Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”. В здании ширина путей эвакуации предназначенная для эвакуации людей с группой мобильности М5 менее 0,9 м. 1 2 • п. 4.3.3 СП 1.13130.2020. Ширина эвакуационных выходов на лестничные клетки 2 этажа из помещения актового зала менее 1,2 м. • п.4.4.2 СП 1.13130.2020. Ширина лестничных площадок на 1 и 2 этаже при выходе на лестничную клетку менее 1,35 м; - п. 4.4.7 СП 1.13130.2020. Высота ограждений наружных открытых лестниц менее 1,2 м.</p>			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">не прогнозируется</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</p>	<p align="center">Сведения о выполнении/не выполняется</p>	

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 7.13130.2013 СП 3.13130.2009 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	СП 484.1311500.2020	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 п.п. 1-6, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 31-32, 35, 37, 48, 54, 56, 60, 65, 75, 354, 363, 392-394, 395-404, 406, 407, 409, 413</p>	<p>Выполняется</p>