

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» февраля 2023 г.

Регистрационный № 46-08-2023-001261



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание областного казенного учреждения социального обслуживания населения
системы социального обеспечения «КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"КУРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024600964211

ИНН: 4631006643

Место нахождения объекта защиты:

305044, обл Курская, г Курск, ул Краснознаменная, Здание 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

04.05.1995

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1383
1.6.	Объем здания, куб. м	4866
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре на базе «Рубеж» г. Саратов. В состав адресной системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: – (ППКОПУ) «Рубеж-2 ОП Пром. R3» (ООО «КБ Пожарной автоматики»)- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный управления; – «Рубеж-БИУ» (ООО «КБ Пожарной автоматики») - Блок индикации и управления; – РМ-4К-R3» (ООО «КБ Пожарной автоматики») - релейный модуль на 4 выхода с контролем цепи; – «РМ-1-R3» (ООО «КБ Пожарной автоматики») - релейный модуль на 1 выход; – «ИВЭПР 12» (ООО «КБ Пожарной автоматики») – источник вторичного электропитания 12 В; – «ИП 212-64-R3» (ООО «КБ Пожарной автоматики») – адресно-аналоговые дымовые оптико-электронные пожарные

		<p>извещатели; – «ИП 101-29-PR-R3» (ООО «КБ Пожарной автоматики») адресно-аналоговые дымовые оптико-электронные пожарные извещатели; – «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3» (ООО «КБ Пожарной автоматики») (со встроенным изолятором короткого замыкания) – адресные ручные пожарные извещатели; – «ИЗ-1-R3» (ООО «КБ Пожарной автоматики») – изоляторы короткого замыкания; – оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М; – сирена сигнальная, марка «Иволга» ПКИ-1; – коробка огнестойкая для о/п 40-0450-FR25-4-П; – громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт Sonar-SW-03. Внутренний пожарный водопровод.</p>						
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	не проводилась						
3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	не усматривается						
4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="240 2024 1043 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 2024 678 2083">Наименование</th> <th data-bbox="678 2024 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых</th> <th data-bbox="1257 2024 1484 2083">Сведения о</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о				
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о						

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объекте»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2, таблица 2; п. 8.6 СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения. ст. 62 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1, п. 8.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объекте»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 6.7.18, таблица 6.15 СП 2.12.13130. 2012 Обеспечение огнестойкости объектов защиты. ст. 58 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.2.1- п. 4.2.7; п. 4.3.2 - п. 4.3.5; п. 4.4.1 – п. 4.4.4; п. 4.4.7; п. 4.4.9; п. 6.1.1 – 6.1.9; п. 6.1.11 – 6.1.13; п. 6.1.19 – п. 6.1.26; п. 6.2.1 – п. 6.2.7; п. 6.2.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы». ст. 49; ст. 50; ст. 53; ст. 89 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1-7.7, п. 7.13- п. 7.16 СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожаров на объекте ст. 90 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.7.	Системы	Приложение А; п. 5.3.2.1 – п.	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>5.3.2.6; п. 5.3.2.8 – п. 5.3.2.10; п. 13.1.12; п. 13.2.1 – п. 13.2.3; п. 13.3.1 – п. 13.3.18; п. 13.4.1; п. 13.5.1- п. 13.5.5; п. 13.14.5 – п. 13.14.13 СП 5.13130.2009</p> <p>Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. раздел 7, таблица 1 СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. п. 4.1.1 таблица 1; п. 4.1.8; п. 4.1.10; 4.1.12 СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. п. 7.2 СП 7.13130 Отопление, Вентиляция, Кондиционирование.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование» статья 83 № 123-ФЗ от 22.07.2008</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п. 2-7; п. 12; п. 20; 23-25; 30-43; 55-57; 61-65; п. 70 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.</p>	Выполняется