

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» апреля 2023 г.

Регистрационный № 46-08-2023-005588



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание с гаражом-стоянкой областного бюджетного учреждения
"Регионального спортивно-тренировочного комплекса «Сейм»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЕЙМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024600616380

ИНН: 4611006324

Место нахождения объекта защиты:

305502, обл. Курская, р-н. Курский, д. Дурнево, зд. 103

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	8

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	491
1.6.	Объем здания, куб. м	3749
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Охранно-пожарная сигнализация «Гранит»; СОУЭ (2 типа); 4 противопожарных резервуара объемом по 50 м ³ каждый.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Расчет по оценке пожарного риска в административном здании ОБУ «РСТК «Сейм» не проводился.		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен, в связи с соответствием величин противопожарных разрывов между зданиями требованиям главы 16 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- п. 4.3. таблица 1 СП 4.13130.2013; - ч. 1 ст. 69 №123-ФЗ от 22.07.2008; - п. 65 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ст. 62 № 123-ФЗ от 22.07.2008; - п. 5.2 таблица 2, п. 5.4, п. 8.8-8.10, п. 8.12-8.14 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- п. 7.1, п. 8.1 СП 4.13130.2013; - п. 1 ст. 90 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- п. 5.2.3-5.2.4, п. 5.2.6-5.2.8, п. 5.3.3-5.3.6, п. 5.4.3, п. 5.4.16, п. 5.4.20, п. 6, п. 6.1.1, таблица 6.1 СП 2.13130.2020; - п. 4.19, 5.6.4 СП 4.13130.2013; - п. 8.1 СП 7.13130; - ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 137 Приложение к ФЗ таблица 3, 21, 22, 23, 24, 27 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- п. 4.2.1-4.2.2, п. 4.2.7, п. 4.2.10, п. 4.2.13-4.2.24, п. 4.3.1 -4.3.9, п. 4.3.12, п. 4.4.1-4.4.7, п. 4.4.9, п. 4.4.11- 4.4.12, п. 4.4.20, п. 7.1.1-7.1.3, п. 7.1.7, п. 7.3.5 СП1.13130.2020; - ст. 53, ст. 89 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- п. 7.1-7.7, п. 7.10, п. 7.13-7.14, п. 7.16 СП 4.13130.2013; - ст. 90 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	- п. 5.1-5.9, п. 5.11-5.17, п. 5.19 -5.21, п. 6.1.1-6.1.5, п. 6.2.1-6.2.6, п. 6.3.2-6.3.3, п. 6.5.1, п. 6.6.1-6.6.5, п. 6.6.27, п. 6.6.36-6.6.37 СП 484.1311500.2020; - п. 4.2-4.5, п. 4.9, таблица 1 п. 4.1.2.1 СП 486.1311500.2020; - п. 3.1-3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.6-4.8, п. 5.2-5.5, раздел 7, таблица 2 СП	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	3.13130.2009; - п. 6.1-6.5, п. 6.8-6.13, п. 6.16 СП 7.13130.2013; - п. 5.3 таблица 3, п. 5.4 СП 8.13130.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- п. 6.24 СП 7.13130.2013; - ст. 83 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- п. 3-5, п.9, п. 10-17, п. 23-33, п. 35-37, п. 41-43, п. 48-52, п. 54-56, п. 60, п. 63, п. 73, п. 286, п. 288-290, п. 293 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479.	Выполняется