Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«26» сентября 2023 г.
Регистрационный № 46-08-2023-015929

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Автозаправочная станция- заправка транспортных средств автомобильным бензином, дизельным топливом
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Борисов Андрей Александрович
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 314366819800119 ИНН: 366219285788

Место нахождения объекта защиты:
305044, обл. Курская, г. Курск, ул. Станционная, зд. 39А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.01.2009
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	684
1.6.	Объем здания, куб. м	2907
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	АН повышенная взрывопожаро-опасность

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пож. сигнализации нет пожарный резервуар-2, 100 м. куб., 100 м. куб.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился, так как выполняются требования Федеральных законов о технических регламентах и нормативные документы по пожарной безопасности	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте серия GAZX12338813391000, выдан АО «Страховое общество газовой промышленности» страховая сумма 20 000 000 руб.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123 от 22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4. п. 4, ст. 69 ч.1; ст. 71 Правила противопожарного	Выполняется

		режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») пункты65; 73 СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункты 7.1; 7.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123 от 22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»)пункт 48 СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункт 6.35; 6.37. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Пункты п. 4.2; п. 4.3; п. 9.1; п. 9.2; п. 10.1;п. 10.2; п. 10.3; п. 10.4; п. 10.5; п. 10.7; п.10.11.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123 от 22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4. п.4 , ст. 90 п.1 пп1) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объект ах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно—планировочным и конструктивным решениям» пункт 8.2.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункты 6.28; 8.8.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон №123от22.072008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4.п.4,ст.58;ст.137п.1,6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16сентября2020г.№1479«Правилапротивопожарного режима в Российской Федерации») пункт12. СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункт6.9.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон N 123 от 22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4. ч. 4; ст. 89 ч. 1; ст. 53 ч. 2 Правила противопожарного режим в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации») пункт 23, 26, 37 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Пункты 4.2.18; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон №123от22.072008г. «Технический	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	подразделений при ликвидации пожара	регламент о требованиях пожарной безопасности» Ст.4.ч.4;90.ч.1п.1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г.№1479«Правилапротивопожарногорежима в Российской Федерации») пункт26;48;71;72;393к); 394. СП4.13130.2013«Системы противопожарнойзащиты.Ограничениерасспространенияпожаранаобъектахзащиты. Требования к объемно-планировочными Конструктивным решениям пункт 7.1; 8.2.3 СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» Пункты6.19;6.35;6.28;8.8.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон №123от22.072008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4.п. 4, ст.54,ст.56ч.1,ч.2п.1,2,ст.ст. 103. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16сентября2020г.№1479«Правилапротивопожарного режима в Российской Федерации») пункт54 СП 3. 13130.2009 «Системы противодымной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Пункты 2.5; 3.1; 3.4; 4.1; 4.2; 4.4; 4.8, 5.3; 5.5; 6; 7 таб.2. СП156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» Пункт 6.39 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Пункты п. 4.2; п. 4.3; п. 9.1; п. 9.2; п. 10.1 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 3.114; п. 13.1.2; п. 12.4.2; п. 12.1.2; п.9.4.3; п. 9.3.1; п. 13.3.1; п. 13.3.6; п. 13.3.8; п. 13.3.12; п. 13.4; п. 13.13.1;п. 13.14.5;п. 13.15.7; п. 13.15.1; п. 13.15.2; п. 13.15.7;п.13.15.15; прил. Н п. 13.13; прил. А п.А4; п. 14.3; п. 14.1, табл. А.1, А.З. прил. М таб.1 п. 3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123 от 22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4. п. 4 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.3.114, п. 13.3.1; п. 13.3.6; п. 13.3.8; п.13.3.12; п. 13.4; п. 13.13.1; п. 13.14.5; п.13.15.7;п. 13.15.1; п. 13.15.2; п. 13.15.7; п.13.15.15; прил. Н п. 13.13; прил. А п.А4; п. п. 14.1; п. 14.2, п. 14.3, п. 14.4, табл. А.1, А.З., п. 17.2. СП156.13130.2014«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.16;п.6.31; п.6.39(абз.1);п.7.8;п.7.18; п.7.24;п.7.32;п.7.35;п.7.36;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123 от 22.07 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4. п. 4. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РоссийскойФедерации№1479 от 16.09.2021г. п.2;п.3:п.4;п.10;п.11;п. 12;п.14;п.15;п.16;п.19; п.23;п.24;п.26; п.27;п.32;п. 34;п.35; п.36;п.37;п.41;п.42;п.48;п.49; п.54; п.60;п.77;п.103,п.104,п.107,п.121; п.123;п.125;п.128;п.131; п.160; п.286;п.287;п.288;п.297;п.298;п.373;п.374;п.375;п.377:п.378;п.379; п.380;п.381;п.382;п.383;п.384;п.385;п.387,п.389,п.390,п.391,п.392,п.393;п.394; п.395;п.396;п.397;п.398;п.399;п.402;п.403;п.404п.405;п. 406;п.407; п.409;п.410;п.411; п.412;п.413. СП9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» П.4.1.19,п.4.1.20,п.4.1.25; п.4.1.27,п.4.1.29,п.4.1.32,п.4.1.33, п.4.1.34,п. 4.1.40, п.4.2.1,п.4.2.2;п.4.2.4;п.4.2.7,п.4.2.9;п.4.3.1;п.4.3.2,п.4.3.3,п.4.3.5; п.4.3.6;п.4.3.7,п.4.3.12,п.4.3.13,п.4.4.1; п.4.4.14; п.4.5.1;п.4.5.2;п.4.5.4;п.4.7.1; п.4.7.2. Приказ МЧС России от 18.11.2021г №806«Об определении порядка видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		дополнительным программам в области пожарной безопасности» Пункт 2 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» Пункты 6.7; 6.16; 6.20; 6.21;6.25; 6.27; 6.28; 6.34.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.