

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» октября 2023 г.

Регистрационный № 46-08-2023-017724



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Лашин Юрий Петрович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

306200, обл. Курская, р-н. Пристенский, рп. Пристенъ, ул. Колхозная, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.01.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	217

1.6.	Объем здания, куб. м	653										
1.7.	Количество этажей	1										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС - нет. СОУЭ - нет. ПГ(Т) 100мм - 1 ед. ПВ-50 куб.м - 2 ед.										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не требуется</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">450000 рублей</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СНиП II-97-76, п. 4.16, табл. 3. ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 100, ч. 1. СП 4.13130 2013, п. 6.1.2, табл. 3</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 99. СП 8.13130.2020, п. 5.2, табл. 2, п. 9.5, п. 9.2.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП II-97-76, п. 4.16, табл. 3. ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 100, ч. 1. СП 4.13130 2013, п. 6.1.2, табл. 3	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 99. СП 8.13130.2020, п. 5.2, табл. 2, п. 9.5, п. 9.2.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП II-97-76, п. 4.16, табл. 3. ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 100, ч. 1. СП 4.13130 2013, п. 6.1.2, табл. 3	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 99. СП 8.13130.2020, п. 5.2, табл. 2, п. 9.5, п. 9.2.	Выполняется										

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП II-97-76, п. 4.13, табл. 2, п. 4.15, п. 4.16, табл. 3. ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 98, ч. 1. СП 4.13130.2013, п. 8.2, п. 8.6, п. 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП II-A-5.70, п. 2.3, табл. 2, п. 2.4, п. 3.2, п. 4.1, п. 4.5, п. 4.6. ФЗ-123 от 22.07.2008. ст. 87, ч. 2, ч. 3, ч. 6, табл. № 21-24. СП 2.13130.2020, п. 6.1.1, табл. 6.9.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.2008. ст. 52, ст. 53. СП 1.13130.2020. п. 4.2.5, п. 4.2.9, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.22, п. 4.3.3. п. 7.13.2, табл. 14.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 90, ч. 1, ч. 2. СП 4.13130.2013, п. 7.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 от 22.07.2008, ст. 54, ст. 91. СП 3.13130.2009, п. 3.1, разделы 6 и 7. СП 486.1311500.2020, п. 4.8, табл. 1, п. 9.2.	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 от 22.07.2008. ст. 91. СП 484,1311500.2020, п. 5.12-5.16.	Не выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-69 от 21.12.1994, ст. 37. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020, № 1479	Выполняется
------	--	--	-------------