



«09» сентября 2024 г.

Регистрационный № 46-08-2024-015448

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО "РН-Черноземье", АЗК №5

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024600947381

ИНН: 4629046705

Место нахождения объекта защиты:

305023, обл. Курская, г. Курск, пер. Шоссейный 3-й, зд. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.11.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела  |                                     |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>  |                                     |
|       | Наименование параметра  | Значение параметра                  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости   | II                                  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0                                  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | ФЗ.1 Здания организаций торговли    |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 3                                   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 110                                 |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м  | 617                                 |
| 1.7.  | Количество этажей   | 1                                   |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | АН повышенная взрывопожароопасность |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | (указывается для зданий производственного или складского назначения)  |   |
| 1.9.   | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | 1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа. 3. МПП «Буран»-2.5- 2 шт.                        |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |   |
| <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты В соответствии со статьей 6 и статьей 93 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной. При этом должны быть предусмотрены: меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. Кроме того, в зданиях объекта соблюдаются следующие противопожарные мероприятия : В защищаемых помещениях зданий объекта система пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии и соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности. Двери, выходящие в общие эвакуационные коридоры, оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах. Отделка путей эвакуации и зальных помещений выполнена материалами, с показателями пожарной опасности, соответствующей требованиям табл. 28 №123-ФЗ.</p> |   |   |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |   |
| 10 000 000 (десять миллионов) руб.   |   |   |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |   |
|  | <p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>   | <p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</p> |
|  |   | <p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>  |

|      |  | пожарной безопасности к объекту защиты   |             |
|------|--|--|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1   | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | СП 156.13130.2014: п. п. 6.37  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | СП 4.13130.2013: п. 5.2.6  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.5, 4.3.7-4.3.8, 4.3.9, 4.3.11-4.3.12, 7.6.1-7.6.6, 7.6.7., 8.1.2, 8.1.4, 8.1.7., 8.2.11. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | СП 4.13130.2013: 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009: п. п. 3.1 - 3.5, 4.2, 4.8., 5.1., 5.3.-5.5, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2.  | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами  | СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6  | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития |   |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                      | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 6, 8 - 16, 23, 24, 26-29, 35-37, 48, 49, 55, 60, 65, 71,73, 373-391,392 - 394-398, 399-400, 403-405, 407, 408, 410, 412,413. | Выполняется |