

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Курской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)  
«19» декабря 2024 г.  
Регистрационный № 46-08-2024-021889



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**АЗК №5, ООО "РН-Черноземье"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ЧЕРНОЗЕМЬЕ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024600947381

ИНН: 4629046705

Место нахождения объекта защиты:

обл. Курская, г. Курск, пер. Шоссейный 3-й, зд. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела  |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>  |                                      |
|          | Наименование параметра  | Значение параметра                   |
| 1.1.     | Степень огнестойкости   | II                                   |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0                                   |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф3.1 Здания организаций торговли     |
| 1.4.     | Высота здания, м  | 3                                    |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 110                                  |
| 1.6.     | Объем здания, куб. м  | 617                                  |
| 1.7.     | Количество этажей   | 1                                    |
| 1.8.     | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | АН повышенная взрывопожаро-опасность |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | (указывается для зданий производственного или складского назначения)  |   |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа. 3. МПП «Буран»-2.5- 2 шт. |
| 2.  | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |   |
| По результатам расчетов, выполненных в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (утв. приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. №404) величины пожарных рисков для объекта защиты составили: Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и на территориях объекта составляет , что превышает нормативное значение , установленное п. 1 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 3 ст. 93, для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска; Индивидуальный пожарный риск в результате воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в селитебной зоне, составляет , что не превышает нормативное значение , установленное п. 4 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Социальный пожарный риск воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в селитебной зоне, составляет , что не превышает нормативное значение , установленное п. 5 ст. 93 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 4.1 ст. 93 . В соответствии со статьей 6 и статьей 93 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченнной. При этом должны быть предусмотрены: меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. |   |   |
| 3.  | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  |   |

|  |  |  |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------|--|----------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|---|--|-------------|--|--------------------------------------|-------------|---|---|-------------|
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)   |  |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
|  | 10 000 000 (десять миллионов) руб.   |  |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
| 4.   | <p style="text-align: center;"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Наименование противопожарного мероприятия</td> <td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</td> <td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>СП 156.13130.2014: п. п. 6.37</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники</td> <td>СП 4.13130.2013: п. п. 7.1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</td> <td>СП 4.13130.2013: п. 5.2.6</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</td> <td>СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.5, 4.3.7-4.3.8, 4.3.9, 4.3.11-4.3.12, 7.6.1-7.6.6, 7.6.7., 8.1.2, 8.1.4, 8.1.7., 8.2.11.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</td> <td>СП 4.13130.2013: 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной</td> <td>СП 3.13130.2009: п. п. 3.1 - 3.5, 4.2, 4.8., 5.1., 5.3.-5.5, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </table> | Наименование противопожарного мероприятия        | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1 | Выполняется | 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение | СП 156.13130.2014: п. п. 6.37 | Выполняется | 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 | Выполняется | 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013: п. 5.2.6 | Выполняется | 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.5, 4.3.7-4.3.8, 4.3.9, 4.3.11-4.3.12, 7.6.1-7.6.6, 7.6.7., 8.1.2, 8.1.4, 8.1.7., 8.2.11. | Выполняется | 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013: 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6 | Выполняется | 4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной | СП 3.13130.2009: п. п. 3.1 - 3.5, 4.2, 4.8., 5.1., 5.3.-5.5, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2. | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1   | Выполняется                                      |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
| 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение  | СП 156.13130.2014: п. п. 6.37  | Выполняется                                      |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
| 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники   | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1   | Выполняется                                      |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
| 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013: п. 5.2.6  | Выполняется                                      |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
| 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 - 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.5, 4.3.7-4.3.8, 4.3.9, 4.3.11-4.3.12, 7.6.1-7.6.6, 7.6.7., 8.1.2, 8.1.4, 8.1.7., 8.2.11.   | Выполняется                                      |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
| 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | СП 4.13130.2013: 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6   | Выполняется                                      |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |
| 4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной  | СП 3.13130.2009: п. п. 3.1 - 3.5, 4.2, 4.8., 5.1., 5.3.-5.5, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2.  | Выполняется                                      |  |  |   |                                  |             |   |                               |             |  |                            |             |  |                           |             |   |  |             |  |                                      |             |   |   |             |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | сигнализации,<br>пожаротушения,<br>оповещения и управления<br>эвакуацией, внутренний и<br>наружный<br>противопожарные<br>водопроводы)   |   |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6   | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 6, 8 - 16, 23, 24, 26-29, 35-37, 48, 49, 55, 60, 65, 71, 73, 373-391, 392 - 394-398, 399-400, 403-405, 407, 408, 410, 412, 413 | Выполняется |