

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» января 2025 г.

Регистрационный № 46-08-2025-000777



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1074632001652

ИНН: 4632075865

Место нахождения объекта защиты:

обл. Курская, г. Курск, ул. Сумская, зд. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1111
1.6.	Объем здания, куб. м	13029
1.7.	Количество этажей	5

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте защиты предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией. На объекте защиты предусмотрен внутренний пожарный водопровод. На балансе объекта защиты состоит гидрант наружного противопожарного водоснабжения в количестве - 1 шт.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>На объекте защиты проводился расчет пожарного риска. Величина индивидуального пожарного риска людей на объекте - гостиница "АВРОРА", расположенная по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 9, при наличии отступлений от требований пожарной безопасности, а именно: - ширина лестничного марша менее 1,2 м. (п. 4.4.1 СП 1 13130 2020), составляет $3,64 \cdot 10^{-7}$, что не превышает нормативного значения одной миллионной в год (ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p align="center">На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.</p>		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69 п.1; СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" приложение 1 (обязательное) п.1* таб. 1*; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": - раздел II п. 65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62 п 1; ст. 68 п.1; СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение: п.п. 4.1; 5.2 табл. 2; 8.8; 8.9; 8.10.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": - ст. 63 п.6; ст. 90 п. 1 (1,2); СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям": -	Выполняется

		раздел 8 п. 8.1; 8.8; 8.9; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") : - п.71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": - ст. 28; 31; 87; приложение таб. 22; СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями №1,2)": - раздел 4, п.п. 4.1; 4.3; 4.4; раздел 5, п.п. 5.17; 5.18 (таб.4); 5.19 (таб 5*); 5.21*; раздел 7, п.п. 7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.7; 7.8; 7.11; 7.12*; 7.13; 7.14; 7.15; 7.16; 7.18 (1 абзац); 7.22* (1 абзац); 7.28; 7.29.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": - ст. 53, ч. 1, 2, 3; ст. 89, ч. 1, 2, 14; СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями №1, 2)": - раздел 6 п.п. 6.4; 6.5; 6.6; 6.9*; 6.11; 6.12* (1 абзац); 6.13* (1, 2 абзацы); 6.14; 6.15*; 6.16; 6.17; 6.18*; 6.19; 6.20; 6.22; 6.24*; 6.29; 6.30*; 6.31*; 6.32*; 6.34*; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - раздел 1 п.п.5; 16 (г, д, е, ж, м); 27; 28; 29	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": - ст. 27 ч. 1; ст. 27 ч. 1; ст. 90 ч. 1 (1,3); 2; СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями №1, 2)": - раздел 8 п.п. 8.1; 8.2; 8.4*; 8.14; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)": - п.п. 26; 71	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": - ст. 85; 103. НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования": - раздел 12 п.п. 12.9; 12.10; 12.12; 12.15; 12.16; 12.24; 12.25; 12.29; 12.30; 12.31; 12.45; 12.46; 12.47; 12.48; 12.49; 12.50; 12.52; 12.53; 12.54; 12.57; 12.58; 12.59; НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации": - приложение (обязательное) раздел 1 таб. 1 п. 9. НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях": - раздел 3 п.п. 3.2; 3.3; 3.4; 3.4; 3.9; 3.10; 3.11; 3.14; 3.17; 3.19; 3.20; 3.21; 3.22;	Выполняется

		3.23; 3.24; 3.25; 3.26; 3.27; раздел 5 п.5.1 таб. 3 (п.18); СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование": - раздел 8 п.п. 8.1; 8.2 (и); 8.6; 8.7; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - п.п. 10; 48 (1 абзац); 50; 54; 55.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": - ст. 83 ч. 4, 5, 7, 9; ст. 84 ч. 1 (1-4), 2, 3, 4, 7, 8, 9; НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования": - раздел 12 п.п. 12.45; 12.46; 12.48; 12.49; 12.50; 12.52; 12.53; раздел 13 п.п. 13.1; 13.2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - п.п. 10; 48 (1 и 2 абзацы); 50; 54; 55; 56.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"): - п.п. 2-5; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16 (а, б, г, д, е, ж, к, о); 17; 18; 21; 22 (в, г); 23; 25; 26 (1 абзац); 27 (а, б, в, г, д); 28;	Выполняется

	30; 31; 32; 35; 36; 37 (1 абзац); 43 (1 абзац); 48 (1 и 2 абзацы); 50; 54; 55; 56; 60; раздел II п.п. 65; 66; 67; 71 (абзац 1-4, 6); 73; Раздел IV п.п. 84; 85; 86 (1 абзац); раздел XVIII; раздел XIX п.п. 395; 397; 399; 400; 406; 407; 409; приложение №1.	
--	---	--