Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Курской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«28» марта 2025 г.
Регистрационный № 46-08-2025-004505

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
автозаправочная станция заправка транспортных средств автомобильным бензином, дизельным топливом
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Борисов Андрей Александрович
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 314366819800119 ИНН: 366219285788

Место нахождения объекта защиты:
обл. Курская, г. Курчатов, проезд Успенский, зд. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2010
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.1 Здания организаций торговли |
| 1.4. | Высота здания, м | 3 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 298 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 969 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по | АН повышенная взрывопожаро-опасность |

| | | |
|---|---|---|
| | пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Гранит-2; ОП-50-1шт.; ОП35-2шт.; ОП 10 – 5 шт.; ОП4 – 5 шт., гидрант |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Оценка не проводилась | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте серия GAZX12441895994000, выдан АО «Страховое общество газовой промышленности» страховая сумма 20 000 000 руб. | | |

| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
|---|---|---|---|
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4. п.4, ст.69 ч.1; ст. 71 Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ №1479 от 16.09.2020) пункты 65; 73 СП 156.13130.2014«Станции автомобильные | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | заправочные.Требования пожарной безопасности» пункты 7.1; 7.2 | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 62 Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ №1479 от 16.09.2020) пункт 48 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункт 6.35; 6.37 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.4. п.4, ст.90 п.1 пп.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» пункт 8.2.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункты 6.28; 8.8. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.4. п.4, ст.58; ст.137 п.1,6 Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ №1479 от 16.09.2020) пункт 12 СП 156.13130.2014«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункт 6.9. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.4. ч. 4; ст.89 ч. 1; ст. 53 ч.2 Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ №1479 от 16.09.2020) пункт 23,26 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». пункты 4.2.18; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных | ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 4. ч. 4; ст.90. ч.1 п.1 Правила | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | подразделений при ликвидации пожара | противопожарного режима в РФ (ПП РФ №1479 от 16.09.2020)пункт 26; 48; 71; 72; 393 (к); 394. СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям пункт 7.1; 8.2.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункты 6.19; 6.35; 6.28; 8.8. | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 4. п. 4, ст. 54, ст. 56 ч. 1, ч. 2 п. 1, 2, ст. ст. 103. Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ №1479 от 16.09.2020) пункт 54 СП 3.13130.2009 «Системы противодымной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункты 4.1; 4.2; 4.4; 4.8, 5.3; 5.5 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункт 6.39 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункты п. 4.2; п. 4.3; п. 9.1; п. 9.2; п. 10.1 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | п. 5.5., 6.1.3., 6.2.1.,6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.3.4, 6.5.1., 6.6.6, 6.6.15, 6.6.16 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 4. п. 4 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.6.1.1., 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7,.6.2.11 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.6.16; п. 6.31; п.6.39 (абз.1); п. 7.8; п.7.18; п.7.24; п.7.32; п.7.35; п.7.36 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 4. п. 4. Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ №1479 от 16.09.2020) п. 2; п.3: п.4; п.10; п.11; п.12; п.14; п. 15;п. 16; п.19; п. 23; п.26; п.27; п. 32; п. 34; п. 35; п. 36; п. 37; п.41; п. 42; п. 48; п.49; п. 54; п. 60; п. 77; п. 103, п. 104, п. 107, п. 121; п. 123; п. 125; п. 128; п. 131; п. 160; п. 286; п. 287; п. 288; п. 297; п. 298; п. 373; п. 374; п. 375; п. 377: п. 378; п. 379; п. 380; п. 381; п. 382; п. 383; п. 384; п. 385; п. 387, п. 389, п. 390, п. 391, п. 392, п. 393; п. 394; п. 395; п. 396; п. 397; п. 398; п. 399; п. 402; п. 403; п. 404 п.405; п. 406; п. 407; п.409; п. 410; п. 412; п.413 Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа требований к содержанию | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной безопасности» пункт 2 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» пункты 6.7; 6.16; 6.20; 6.21;6.25; 6.27; 6.28; 6.34. | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.