Зарегистрирована ГУ МЧС России по Курской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Поликлиника кожно-венерологического диспансера Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская областная многопрофильная клиническая больница»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 4632286337

ОГРН/ОГРНИП: 1214600011890 Место нахождения объекта защиты:

обл. Курская, г. Курск, ул. Добролюбова, д. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1917

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и
		амбулатории
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	472
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	3346
1.7.	Количество этажей	3

1.8	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет
1.0.	опасности, категория зданий, сооружений по	
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	На объекте защиты
	(системы противодымной защиты, пожарной	установлены: 1.
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	Автоматическая установка
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	пожарной сигнализации
	противопожарные водопроводы)	адресная организована на базе
		приборов производства
		«Магистраль». В состав
		системы входят следующие
		приборы управления и
		исполнительные блоки: -
		прибор приемно-контрольный
		«ГрандМАГИСТР-24»,
		задействованных шлейфов 24
		шт. 2. Система оповещения и
		управления эвакуацией 3 типа.
		Системы речевого оповещения
		на базе прибора «Inter-M-120».
		3. Внутренний
		противопожарный водопровод
		не предусмотрен. 4. Наружное
		противопожарное
		водоснабжение (не менее 3 ПГ)
		размещается за пределами
		территории объекта защиты на
		расстоянии менее 100 м. и
		обслуживается МУП

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

«КУРСКВОДОКАНАЛ».

Оценка не проводилась

3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба

	имуществу третьих лиц	от пожара, либо приводятся реквизи страхования)	ты документов	
		0.0 (не проводилась)		
4.	Сведения о выполно	<u>ении мероприятий по обеспечени</u>	<u>ю пожарной</u>	
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 4 ч. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.12, 4.14, 4.16 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наружное противопожарное водоснабжение (не менее 3 ПГ) размещается за пределами территории объекта защиты на расстоянии менее 100 м. и обслуживается МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ»	Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 4 ч. 4, ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, п. 8.1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется	

		Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 4 ч. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.14, 1.15, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.17 СНиП II-Л.2-62 Общественные здания и сооружения; п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 СНиП II-А.5-62 "Противопожарные требования"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 4 ч. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 23, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.14, 1.15, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.17 СНиП II-Л.2-62 Общественные здания и сооружения; п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 СНиП II-А.5-62 Противопожарные требования; п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Выполняется

	Требования пожарной безопасности»	
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 22 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; ст. 4 ч. 4, ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9 СНиП II-А.5-62 Противопожарные требования	Выполняется
Системы противодымной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 50, 51, 54, 55 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел «6. Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях» СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	Выполняется

1		управления эвакуацией людей при	
		пожаре. Требования пожарной безопасности»	
4.0	D		D
4.8.	Размещение, управление и		Выполняется
	взаимодействие	Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический	
	оборудования		
	противопожарной защиты	регламент о требованиях пожарной	
	с инженерными системами зданий и оборудованием,	безопасности»; п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 СП 7.13130 «Отопление,	
	1	· ·	
	работа которого	вентиляция и кондиционирование.	
	направлена на обеспечение безопасной	Требования пожарной безопасности»; п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,	
	эвакуации людей, тушение	5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11,	
	пожара и ограничение его	5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17,	
	развития	5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 6.1, 6.2,	
		6.3, 6.4, 6.5, 6.6 СП 484.1311500.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Системы пожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
		противопожарной защиты. Нормы	
		и правила проектирования»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3,	
		4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3,	
		5.4, 5.5, раздел «6. Классификация	
		систем оповещения и управления	
		эвакуацией людей при пожарах в	
		зданиях» СП 3.13130.2009	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Система оповещения и	
		управления эвакуацией людей при	
		пожаре. Требования пожарной	
		безопасности»	
4.9.	Организационно-	ст. 37 Федерального закона №	Выполняется
	технические мероприятия	69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной	
	по обеспечению пожарной	безопасности»; ст. 5 Федерального	
	безопасности объекта	закона № 123-ФЗ от 22.07.2008	
	защиты и	«Технический регламент о	
	противопожарный режим	требованиях пожарной	
		безопасности»; п.п. 1, 2, 3, 4, 9, 10,	
		12, 13, 14, 16, 17, 17(1), 21, 23, 26,	
		25, 28, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 54,	
	I	l l	

55, 56, 60, 65, 66, 67, 71, 73, 118,	
119, 392, 393, 394, 395, 396, 397,	
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,	
405, 406, 407, 408, 409, 410, 412,	
413 Постановления Правительства	
Российской Федерации от 16	
сентября 2020 г. № 1479 «Об	
утверждении правил	
противопожарного режима в	
Российской Федерации»	