

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» августа 2022 г.

Регистрационный № 47-08-2022-011338



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области "Лужский агропромышленный техникум"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области "Лужский агропромышленный техникум"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701561796

ИНН: 4710005628

Место нахождения объекта защиты:

188230, обл Ленинградская, р-н Лужский, г Луга, ш Медведское, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2319

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м		14251
1.7.	Количество этажей		1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		-
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Правила противопожарного режимы в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 65) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с учетом изменений №1 внесенных приказом МЧС России от 14.02.2020 № 89) (п. 4.3-4.6, 4.11, 4.15)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 48, 71) СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (глава 4, п. 5.2, 5.10, 5.17-5.18, главы 8, 10)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 71) СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с учетом изменений №1 внесенных приказом МЧС России от	Выполняется

		14.02.2020 № 89) (п. 8.1, 8.6-8.9, 8.16)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 6, 7) СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (п. 5.2, п.п. 5.4.1-5.4.20, глава 6, п.п. 6.7.1, 6.7.10-6.7.12, 6.7.15)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 5, 9, 16-18, 23, 27, 31, 36, 60) СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы." (п.п. 4.1.1-4.1.6, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, п. 5.1, п.п. 5.2.1-5.2.4)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с учетом изменений №1 внесенных приказом МЧС России от 14.02.2020 № 89) (п. 7.1, 7.3, 7.13)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п. 10, 48, 50, 54,55) СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6, 7) СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (п. 6.1) СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (п. 4.1-4.12) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (с учетом изменений №1 внесенных приказом МЧС России от 27.02.2020 №119 и изменений №2 внесенных приказом МЧС России от 12.03.2020 № 152) (п. 4.1, 4.3, 5.1, 8.5)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (п. 7.1, 7.2) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (с учетом изменений	Выполняется

	пожара и ограничение его развития	№1 внесенных приказом МЧС России от 27.02.2020 №119 и изменений №2 внесенных приказом МЧС России от 12.03.2020 № 152) (п. 6.1)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (п.п. 2-10, 12-14, 16-19, 20-27, 30-37, 41, 48-50, 54-56, 60, 65-70, 74, 76-77, 79, 84-87, 337-372, 392-394, 395-413) Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утвержденные приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Статьи 4-6, 28-32, 35-37, 39-40, 42-43, 46-47, 48-50, 51-60, 62-64, 69, 78-84, 86-89, 91, 103, 105-107, 123, 126, 128-129, 134-138, 144-145)	Выполняется