## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Ленинградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» октября 2022 г. Регистрационный № 47-08-2022-014167



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 4710011580

ОГРН/ОГРНИП: <u>1024701561488</u>

Место нахождения объекта защиты:

188230, обл Ленинградская, р-н Лужский, г Луга, пр-кт Кирова, Дом 64

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1918

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	10	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1318	

	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м			4367
1.7.	Количество этажей			4
1.8.	8. Категория наружных установок по пожарной Не			е имеет
	опасности, категория здани	й, сооружений по		
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности		
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	-	сного типа; СОУЭ
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	3 типа;	НПВ <b>–</b> 1 ПГ
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	(кольцевой,	диаметр 150 мм)
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный		
	противопожарные водопров	воды)		
2.	_	<u>го риска, проведенна</u>		
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются
	_	южарного риска, а такж		
	дополнительных инженер	_		
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	Сценарий 1 – Qв= 1,9	83 · 10^(-5) Сценарий 2	$-Q_{\rm B}=7,517$	· 10^(-8)
3.	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущер имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			_
				• •
				ты документов
		страхования)		
	1	500 000 руб		
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	<u>обеспечені</u>	<u>ю пожарной</u>
безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на с				<u>гься на объекте</u>
	<u>защиты</u>			
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не
		перечень статей (часте	<del>-</del>	выполняется
		устанавливающих тр		
		пожарной безопасност	ги к объекту	
l		защиты		
		п		Выполняется
4.1.	Противопожарные	Правила противопо	эжарного	рыполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	правила противопо режима в Российской	-	Выполняется
4.1.			Федерации,	Выполняется
4.1.	расстояния между	режима в Российской	Федерации, новлением	Выполняется

		противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 65, 67, 71, 73) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах зашиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (с учетом изменений №1 внесенных приказом МЧС России от 14.02.2020 № 89)(п. 4.3, 4.5, 4.11)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 48, 71) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (глава 4, п. 5.2, 8.8-8.14)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 71) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах зашиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (с учетом изменений №1 внесенных приказом МЧС России от 14.02.2020 № 89) (п. 8.7, 8.9, 8.10, 8,12, 8.13,) НЕ	Выполняется

		ВЫПОЛНЯЕТСЯ СП 4.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах зашиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям» (с	
		учетом изменений №1 внесенных	
		приказом МЧС России от	
		14.02.2020 № 89) (п. 8.1, 8,6, 8.8)	
4.4.	Конструктивные и	СП 2.13130.2020 «Системы	Выполняется
	объемно-планировочные	противопожарной защиты.	
	решения, степень	Обеспечение огнестойкости	
	огнестойкости и класс	объектов защиты» (п. 5.2, п.п. 5.4.5,	
	конструктивной пожарной	5.4.7, 5.4.9, 5.4.20, глава 6, п.п.	
	опасности	6.7.1) СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах зашиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям» (с учетом изменений	
		№1 внесенных приказом МЧС	
		России от 14.02.2020 № 89,	
		30.12.2021 N 944 с 01.03.2022) п.	
		5.1(5.1.1. – 5.1.5) HE	
		выполняется сп 4.13130.2013	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах зашиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям» (с	
		учетом изменений №1 внесенных	
		приказом МЧС России от	
		14.02.2020 № 89, 30.12.2021 N 944	
		с 01.03.2022) (п. 4.18) СП	
		2.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты» (п. 6.7.15 табл.	
		6.9 и 6.13)	
		Í	
•	•		

	<u> </u>		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 5, 9, 17, 25-29) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.п. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.13-4.2.15, 4.2.17- 4.2.20, 4.2.22, 4.3.1-4.3.3, 4.3.6, 4.3.8, 4.4.1-4.4.5, 4.4.9, 7.1.1, 7.1.3, 7.12.1, 7.12.3, 7.12.4, 7.12.8) НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 23) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.п. 4.2.2, 4.2.11, 4.2.16, 4.2.21, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.11, 4.4.22, 4.4.23, 7.12.13)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах зашиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (с учетом изменений №1 внесенных приказом МЧС России от 14.02.2020 № 89) (п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14, 7.16)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №	Выполняется

сигнализации,	1479 «Об утверждении Правил	
пожаротушения,	противопожарного режима в	
оповещения и управления	Российской Федерации» (п. 55) СП	
эвакуацией, внутренний и	3.13130.2009 «Система	
наружный	оповещения и управления	
противопожарные	эвакуацией людей при пожаре» (п	
водопроводы)	3.1 - 3.5, 4.1 - 4.8, 5.1 - 5.5, 6, 7) СП	
	484.1311500.2020 «Системы	
	противопожарной защиты.	
	Системы пожарной сигнализации и	
	автоматизации систем	
	противопожарной защиты. Нормы	
	и правила проектирования» (п. 6.1,	
	6.6.16, 6.6.27,) СП	
	486.1311500.2020 «Системы	
	противопожарной защиты.	
	Перечень зданий, сооружений,	
	помещений и оборудования,	
	подлежащих защите	
	автоматическими установками	
	пожаротушения и системами	
	пожарной сигнализации.	
	Требования пожарной	
	безопасности» (п. 4.1 – 4.3 4.12) HE	
	ВЫПОЛНЯЕТСЯ Правила	
	противопожарного режима в	
	Российской Федерации,	
	утвержденные постановлением	
	Правительства РФ от 16.09.2020 №	
	1479 «Об утверждении Правил	
	противопожарного режима в	
	Российской Федерации» (п. 54) СП	
	486.1311500.2020 «Системы	
	противопожарной защиты.	
	Перечень зданий, сооружений,	
	помещений и оборудования,	
	подлежащих защите	
	автоматическими установками	
	пожаротушения и системами	
	пожарной сигнализации.	
	Требования пожарной	
	безопасности» (п. 4.4)	
Размещение, управление и	СП 484.1311500.2020 «Системы	Выполняето

взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п. 7.1.4, 7.2.2)	
4.9. Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 2-5, 8-14, 16-18, 21, 22, 24-25, 30, 32, 34-37, 41, 56, 60, 92, 337-372, 392-394, 395-404, 406-407, 413) Приказ МЧС России от 18 ноября 2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п.п. 2, 3, 5 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Статьи 5-6, 49-50, 51-60, 62-64, 69, 78-84, 87-89, 91, 103, 134, 137, 144-145)	Выполняется