

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» ноября 2023 г.

Регистрационный № 47-08-2023-018787



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

901-05/1. Склад свежих катализаторов и реагентов в мелкой таре с зарядной
станцией.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение
"Киришинефтеоргсинтез»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701478735

ИНН: 4708007089

Место нахождения объекта защиты:

187110, обл Ленинградская, р-н Киришский, г Кириши, ш Энтузиастов, Здание 61/13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
1.1.	Наименование параметра	Значение параметра
1.2.	Степень огнестойкости	II
1.3.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.4.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.5.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4215

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	35067
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 2-го типа, АУПТ, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
	<p>Расчет количественных значений пожарного риска для склада свежих катализаторов и реагентов в мелкой таре с зарядной станцией (901-05/1) в составе цеха № 38 ООО «КИНЕФ» выполнен в целях оценки принятых объемно-планировочных решений в части обеспечения своевременной эвакуации в условиях одновременного нахождения в здании максимально возможного количества людей. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты, проведена путем сопоставления расчетных и допустимых количественных значений уровня индивидуального пожарного риска. Расчеты по определению значений уровня индивидуального пожарного риска в складе свежих катализаторов и реагентов в мелкой таре с зарядной станцией (901-05/1) в составе цеха № 38 ООО «КИНЕФ» приведены в отчете по результатам расчета по оценке пожарного риска. Расчетные значения уровня индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в складе свежих катализаторов и реагентов в мелкой таре с зарядной станцией (901-05/1) в составе цеха № 38 ООО «КИНЕФ» в течение рабочего дня составляют $8,582 \cdot 10^{-8}$ год-1. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ст. 93 величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год (10^{-6}/год). Расчет значений индивидуального и социального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной территории в декларации не выполнялся так как селитебная территория (г. Кириши и другие населенные пункты) находится на значительном удалении от объекта защиты вне зон</p>	

действия опасных факторов пожара, которые могут сформироваться на декларируемом объекте. В соответствии с п.п. 1 и 2 части 1 ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности пожарная безопасность объекта защиты – склада свежих катализаторов и реагентов в мелкой таре с зарядной станцией (901-05/1) в составе цеха № 38 ООО «КИНЕФ» считается обеспеченной.

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

Нанесение ущерба третьим лицам в случае возникновения пожара на объекте защиты не предусматривается.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1.ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 69, ч. 1; 2. СП 4.13130.2013. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 6.1.2, табл. 3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 62, ч.ч. 1,2. 2. СП 8.13130.2020. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности: - раздел 4, п.п. 4.1, 4.2; - раздел 5, п. 5.3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. СП 4.13130.2013. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется

		объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.п. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.8.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.ст. 87, 88. 2. СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 6.2.1, табл. 6.3. 3. СП 4.13130.2013. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.п. 6.3.2, 6.3.7, 6.3.8.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 89, ч.ч. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12. 2. СП 1.13130.2020. Эвакуационные пути и выходы, п.п. 4.2.5-4.2.6, 4.3.2-4.3.3; - подраздел 8.3, п. 8.3.2; - подраздел 8.2, п.п. 8.2.7, 8.2.9.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90. 2. СП 4.13130.2013. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, раздел 7, п. 7.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	1. ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 62, ч. 1; ст. 81, ч. 3; ст.ст. 83, 84, 86. 2. СП 3.13130.2009. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, разделы 6, 7, табл. 1, 2. 3. СП 7.13130.2013. «Отопление, вентиляция и кондиционирование.	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	Требования пожарной безопасности» п. 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11. 4. Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464. Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 5. СП 484.1311500.2020. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты, раздел 6, п.п. 6.1.1-6.1.5, 6.2.1, 6.4.1. 6. СП 485.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.13, 6.1.14. 7. СП 10.13130.2020. Внутренний противопожарный водопровод, раздел 7, п. 7.2, 7.4, 7.6.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. СП 484.1311500.2020. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты, раздел 7, п.п. 7.1.2, 7.1.3.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, гл. I, III, VIII, XVIII, XIX, приложения 1, 2. 2. ГОСТ 12.1.004-91 «Система безопасности труда. Пожарная безопасность».	Выполняется

Общие требования» п. 4.