

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ленинградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«17» ноября 2023 г.

Регистрационный № 47-08-2023-020079



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание клуба 550 м. (лит. 3)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №3» Управления  
Федеральной службы исполнения наказания России по г. Санкт-Петербургу и  
Ленинградской области

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1034701895348

ИНН: 4716003610

Место нахождения объекта защиты:

187022, обл Ленинградская, р-н Тосненский, гп Форносово, ул Дальняя, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |                                                                                                                                                                                                                         |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | II                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C0                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.1 Театры, кинотеатры,<br>концертные залы, клубы,<br>цирки, спортивные сооружения<br>с трибунами, библиотеки и<br>другие учреждения с<br>расчетным числом посадочных<br>мест для посетителей в<br>закрытых помещениях |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.                                                                                                                                                                     | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                            |
| 1.5.                                                                                                                                                                     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 682                                                                                                                                                                           |
| 1.6.                                                                                                                                                                     | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10397                                                                                                                                                                         |
| 1.7.                                                                                                                                                                     | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                             |
| 1.8.                                                                                                                                                                     | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                           | Не имеет                                                                                                                                                                      |
| 1.9.                                                                                                                                                                     | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                               | 1. Система наружного противопожарного водопровода. 2. Система внутреннего противопожарного водопровода. 3. Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| 2.                                                                                                                                                                       | <p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |                                                                                                                                                                               |
| Не проводился                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| 3.                                                                                                                                                                       | <p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| 4.                                                                                                                                                                       | <p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                          | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),                                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сведения о выполнении/не выполняется                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                 | устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                        | ст. 69 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 6.1.2. табл. 3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».              | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                          | ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.3. табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».                                                           | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                         | ст. 98 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.п. 8.1.-8.6. п.п. 8.8.-8.10. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст. 29, 30, 31, 87, 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 6.6.1. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости                                                                                                  | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                            | объектов защиты».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                                                                                                       | ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.п. 4.2.1; 4.2.3-4.2.7; 4.2.9-4.2.10; 4.3.1-4.3.12; 4.4.1-4.4.9; 4.4.11; 4.4.14-4.4.16; 4.4.20; 7.1.1-7.1.3; 7.1.5; 7.1.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».                                                                                                                                                                                     | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                          | ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.п. 7.3; 7.6; 7.13<br>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».                                                                                                                                                                                                 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ст.ст. 55, 83, 84, 86, 91, 99 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ<br>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Ранее (СП 5.13130.2009), табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                             | эвакуацией людей при пожаре.<br>Требования пожарной<br>безопасности».                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.п. 5.12; 7.1.1-7.13; 7.2.1-7.2.4; 7.6.1; 7.6.2; 7.6.8; 7.6.10 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» ранее (СП 5.13130.2009). | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | разделы I, II, IX, XVI, XVIII, XIX, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479.                                                                                                                                                                          | Выполняется |