

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» декабря 2023 г.

Регистрационный № 47-08-2023-022142



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание склада

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047796579050

ИНН: 7708532710

Место нахождения объекта защиты:

обл Ленинградская, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул Заводская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.03.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	15023

1.6.	Объем здания, куб. м	226318							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ-спринклерная, дымоудаление из общих коридоров, подпор в л/к тип Н2, АУПС, СОУЭ тип. 2 ,Вн. п/п водопровод, нар.п/п водопровод.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска выполнена ООО "ПРАЙМ-ПРОЕКТ" Санкт-Петербург в 2023г шифр 68.01.23-ПБ.РПР. Расчетная величина индивидуального пожарного риска, составляет $2,929 \cdot 10^{-7}$, что меньше требуемого значения . Следовательно, угрозы жизни и здоровью человека нет.</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">(Договор страхования № CVL-0011713775 от 03.03.23 ООО «Зетта Страхование») 10 000 000 рублей 00 копеек.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные</td> <td>СП4.13130.2013 с изм.1</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные	СП4.13130.2013 с изм.1	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные	СП4.13130.2013 с изм.1	Выполняется							

	расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3.табл.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123ФЗ Ст.62, СП 8.13130.2020 п.5.2 табл.2 ,п.8.5,8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2009 с изм.1. п.8.1,8,6,8,8;123 ФЗ Ст.98 п.4,7,9,11	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123 ФЗ табл.21.,22 для здания III Ст. огнестойкости. СП2.1313.2012.п. 5.4.16,5.4.18,6.2.1, табл.6.36.2.4; СП4.13130.2013 п.п.6.2.2,6.2.8-6.3.1-6.3.7,6.1.40,6.1.43, СТУ изм.2 табл. 1.12.1 п.1.1-1.5, табл. 1.12.2 п.1.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123 ФЗ ст.89. СП1.13130.2020 п.4.2 .1,4.2.10,4.2.17-4.2.24,4.4.1-4.4.18	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123 ФЗ Ст.90,п. 8.1, 8.8 СП4.13130.2013 с изм.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123.ФЗ ст.56,61,62,84,85,86. СП5.13130.2009 с изм.1 п5.2.1-5.2.27,5.10.1-5.10.5 . п.13.1-13.14.12,14.2,14.3 СП3.13130.2009 п.4.1-4.8,п.5.1-5.5,п.7 табл.2.п.16, СП 10.13130.2009 с изм.1. п.4.1 табл.1..13,4.1.14, 4.2.84. СП241.1311500.2015 п.п5.1-5.13.СП8.13130.2009 с изм. 1 СП10,13130.209 с изм.1, СП7.13130.2013 п.п7.2-7.8,7.17,7.20, СТУ изм.2 табл. 1.12.1 п.1.1-1.5, табл. 1.12.2 п.1.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	СП 5.13130.2009 с изм.1 п.13.14.12,п.14.1-14.5.	Выполняется

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	23 ФЗ. ст78 ч1,2, Ст.80 ч.1 Пост пр- ва РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.2,3, 4,5,9,11,12,13,16,17,23,27,28,36.	Выполняется