


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» декабря 2023 г.

Регистрационный № 47-08-2023-024516



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание котельной

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1154706000448

ИНН: 4706036863

Место нахождения объекта защиты:

187342, обл. Ленинградская, г. Кировск, р-н. Кировский, ул. Набережная, д. 37/2,
стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2464

1.6.	Объем здания, куб. м	24806
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации СПС и система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ 2-го типа, внутренний (17 ПК) и наружный противопожарные водопроводы
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Оценка пожарного риска для здания класса функциональной пожарной опасности Ф.5.1 проведена в 2023г. Здание имеет необходимые объемно-планировочные решения, конструктивное исполнение эвакуационных путей, позволяющие обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре. Полученные значения индивидуального пожарного риска не превышают значения, установленного статьей 93 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, что соответствует требованиям законодательства. Индивидуальный пожарный риск для должности "Оператор котельной" равен 9,16·10⁻⁷ Индивидуальный пожарный риск для должности "Персонал СТО КЦ" равен 1·10⁻⁶ Индивидуальный пожарный риск для должности "Персонал СН КЦ" равен 1·10⁻⁶ Индивидуальный пожарный риск для должности "Подрядная организация" равен 1·10⁻⁶	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № GAZX 12361293544000 от 25.10.2023 г. Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>	

	<u>защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:ст. 66, ст. 70; СП 4.13130.2013 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп.4.3, гл. 6, п. 6.9.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: гл. 14, ст.68; СП 8.13130.2009 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: пп. 4.1, 5.3.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 98; СП 4.13130.2013 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 7.1, п. 8.2.	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: гл. 7, гл. 8, гл. 9, 10, 11, 14, ст.80, 87, 88; СП 2.13130.2012 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: пп. 4.2, п. 5.4, п. 6.1; СП 4.13130.2013 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 6.1.39-6.1.43, 6.1.47; СП 12.13130.2009 Свод правил. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: гл. 14, ст.89; СП 1.13130.2009 Свод правил. «Эвакуационные пути и выходы»: пп. 4.2.3-4.2.7, пп. 4.3.1-4.3.4, п. 4, пп. 9.1.8, п. 9.2; СП 2.13130.2012 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: пп. 5.2.7; СП 4.13130.2013 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: 6.2.2.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пп. 7.1-7.3.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: гл. 14, ст. 83, 84, 86, 91; СП 3.13130.2009 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: пп. 3.3-3.5, пп. 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3-5.5, п.6, 7; СП 5.13130.2009 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: гл. 13; СП 10.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»: пп. 4.1.1, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 Свод правил. «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: пп.14.1-14.4.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: гл. 13, гл. 20; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 2-4, 10-17.1, 19, 23, 25-28, 30, 32-37, 43, 45, 48-50, 54-56, 60, 63, 77, 79, 121-128, 130-132, 392-399, 401-404, 406-409; Приказ МЧС от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; СП 9.13130.2009 Свод правил. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	Выполняется