

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» декабря 2023 г.

Регистрационный № 47-08-2023-024695



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Невский судостроительный-
судоремонтный завод"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1044701329771

ИНН: 4706020609

Место нахождения объекта защиты:

обл. Ленинградская, р-н. Кировский, г. Шлиссельбург, остров. Фабричный, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.08.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	87

1.6.	Объем здания, куб. м	278	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ИП212-3СУ, ИПР-3СУ, Сигнал-20П, ИО-102-20БЗП, ИО409 "Фотон-9", ИО309-7 "Фотон-Ш", Маяк-12-К	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
167 987 935,58			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов)	Выполняется

устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями п. 6.1.2 (таб.3) СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Наружное противопожарное водоснабжение пп. 5.3 (таб.3) СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Проезды и подъезды для пожарной техники пп. 8.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности пп. 6.1.1 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы Раздел 8.1, 8.2, 8.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной

		защиты. Эвакуационные пути и выходы» Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара пп. 7.1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) раздел 6, 7 СП 3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями п. 6.1.2 (таб.3) СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Наружное противопожарное водоснабжение пп. 5.3 (таб.3) СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного	Не выполняется

противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности» Проезды и подъезды для пожарной техники пп. 8.2 СП

4.13130.2013 «Свод правил.

Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс

конструктивной пожарной опасности пп. 6.1.1 СП

2.13130.2020 «Свод правил.

Системы противопожарной защиты. Обеспечение

огнестойкости объектов защиты»

Обеспечение безопасности людей

при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы

Раздел 8.1, 8.2, 8.3 СП

1.13130.2020 «Свод правил.

Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и

выходы» Обеспечение

безопасности пожарно-

спасательных подразделений при

ликвидации пожара пп. 7.1 СП

4.13130.2013 «Свод правил.

Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Системы противопожарной защиты

(системы противодымной защиты,

пожарной сигнализации,

пожаротушения, оповещения и

управления эвакуацией,

		внутренний и наружный противопожарные водопроводы) раздел 6, 7 СП 3	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Наименование противопожарного мероприятия Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями п. 6.1.2 (таб.3) СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Наружное противопожарное водоснабжение пп. 5.3 (таб.3) СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Проезды и подъезды для пожарной техники пп. 8.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности пп. 6.1.1 СП 2.13130.2020 «Свод правил.	Выполняется

		Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы Раздел 8.1, 8.2, 8.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара пп. 7.1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 6.1.2 (таб.3) СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 5.3 (таб.3) СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пп. 8.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 6.1.1 СП 2.13130.2020 «Свод	Выполняется

		правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Раздел 8.1, 8.2, 8.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пп. 7.1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Таблица 1 и 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» Раздел 7 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пп. 1-60, 121-166, 395-409 ППРФ № 1479 от 16.09.2020г.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями п. 6.1.2 (таб.3) СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы	Выполняется

противопожарной защиты.
Ограничение распространения
пожара на объекте защиты.
Требования к объемно-
планировочным и конструктивным
решениям» Наружное
противопожарное водоснабжение
пп. 5.3 (таб.3) СП 8.13130.2020
«Свод правил. Системы
противопожарной защиты.
Источники наружного
противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной
безопасности» Проезды и подъезды
для пожарной техники пп. 8.2 СП
4.13130.2013 «Свод правил.
Системы противопожарной
защиты. Ограничение
распространения пожара на
объекте защиты. Требования к
объемно-планировочным и
конструктивным решениям»
Конструктивные и объемно-
планировочные решения, степень
огнестойкости и класс
конструктивной пожарной
опасности пп. 6.1.1 СП
2.13130.2020 «Свод правил.
Системы противопожарной
защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты»
Обеспечение безопасности людей
при возникновении пожара,
эвакуационные пути и выходы
Раздел 8.1, 8.2, 8.3 СП
1.13130.2020 «Свод правил.
Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и
выходы» Обеспечение
безопасности пожарно-
спасательных подразделений при
ликвидации пожара пп. 7.1 СП
4.13130.2013 «Свод правил.

		Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Таблица 1 и 3 СП 486.1311500.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями п. 6.1.2 (таб.3) СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Наружное противопожарное водоснабжение пп. 5.3 (таб.3) СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Таблица 1 и 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития Раздел 7 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим пп. 1-60, 121-166, 395-409 ППРФ № 1479 от 16.09.2020г.	Выполняется