Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» января 2024 г.

Регистрационный № 47-08-2024-000175

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно-производственное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700149124 ИНН: 7740000076

Место нахождения объекта защиты:

187021, обл. Ленинградская, р-н. Тосненский, гп. Фёдоровское, ул. Оборонная, д. 29

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.12.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1031
1.6.	Объем здания, куб. м	19323

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресного типа; газовая АУГПТ (в технологических помещениях); СОУЭ 2 типа; ВППВ (8 ПК); НППВ (4 ПГ и насосная станция)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Индивидуальный пожарный риск для Объекта – модули инженерно- технологического комплекса Модульного центра обработки данных ПАО «Мобильные ТелеСистемы» по адресу: Ленинградская область, Тосненский Муниципальный район, Фёдоровское городское поселение, городской посёлок Фёдоровское, ул. Оборонная, д. 29, не превышает значения, установленного Техническим регламентом: QB = 1,15 · 10-8 < QHB = 1 · 10-6, дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия не требуются		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п. 1 ст. 69, ст. 100 Федерального	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.2, табл. 3, табл. 4, п. 6.1.7, п. 6.11.2, п. 6.2.21 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 8.2, п. 8.5 СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, п. 2 ст. 99 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6, табл. 3, п. 9.11, п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п. 2.4.1 СТУ разработанных ООО «Технологии Информация. Системы противопожарные, аварийно-спасательные» (ООО «ТехИнСПАС») от 2019 года	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст.90, ст.98 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.1 СТУ разработанных ООО «Технологии Информация. Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарные, аварийно-спасательные» (ООО «ТехИнСПАС») от 2019 года	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Табл. 22, табл. 23, ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4., п. 5.4.8, п. 5.4.14 СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; п. 6.3.7, п. 6.9.6, п. 6.20, п. 6.1.42, п. 6.1.43 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.2 СТУ разработанных ООО «Технологии Информация. Системы противопожарные, аварийно-спасательные» (ООО «ТехИнСПАС») от 2019 года	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, ст. 89, п. 5 ст. 134 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2, п. 4.3.4, п. 9.1.2., п. 9.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 2.3 СТУ разработанных ООО «Технологии Информация. Системы противопожарные, аварийно-спасательные» (ООО «ТехИнСПАС») от 2019 года	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, ст. 56, ст. 61 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2, п. 7.3 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; раздел 8, раздел 9, п. 12.1, п. 12.2, п. 12.4, раздел 13, табл. А3, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 7, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 4.1.1., п. 4.2.1, п. 4.2.7, табл. 2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п. 5.6, табл. 3, п. 9.11, п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п. 2.4, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 2.8, п. 2.10 СТУ разработанных ООО «Технологии	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Информация. Системы противопожарные, аварийно-спасательные» (ООО «ТехИнСПАС») от 2019 года	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	раздел 14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	разделы 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 2.11 СТУ разработанных ООО «Технологии Информация. Системы противопожарные, аварийно-спасательные» (ООО «ТехИнСПАС») от 2019 года	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.