


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ленинградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«02» июля 2024 г.

Регистрационный № 47-08-2024-010729



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского структурное подразделение  
"Щегловское"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская  
школа искусств им. И.О. Дунаевского"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1034700565811

ИНН: 4703007906

Место нахождения объекта защиты:

обл Ленинградская, р-н Всеволожский, гп Рахья, ш Ленинградское

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                      |   |
|----------|---|---|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |   |
|          | Наименование параметра                    | Значение параметра  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                     | III   |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности   | C2  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф4.1 Здания<br>общеобразовательных<br>организаций, организаций<br>дополнительного образования<br>детей, профессиональных<br>образовательных организаций |
| 1.4.     | Высота здания, м                          | 3   |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 234   |

|   | здания, кв. м   |   |   |  |  |   |  |             |
|---|---|---|---|--|--|---|--|-------------|
| 1.6.  | Объем здания, куб. м  | 917   |   |  |  |   |  |             |
| 1.7.  | Количество этажей   | 1   |   |  |  |   |  |             |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет  |   |  |  |   |  |             |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | СОУЭ 2 типа, Система автоматической пожарной сигнализации |   |  |  |   |  |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилось</p>  |   |   |  |  |   |  |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилось</p>   |   |   |  |  |   |  |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.1 ст. 69; Свод правил 4.13130.2013 «Системы</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> |   | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.1 ст. 69; Свод правил 4.13130.2013 «Системы | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется          |   |  |  |   |  |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.1 ст. 69; Свод правил 4.13130.2013 «Системы  | Выполняется   |   |  |  |   |  |             |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | <p>противопожарной защиты.<br/>Ограничение распространения<br/>пожара на объектах защиты.<br/>Требования к объемно-<br/>планировочным и конструктивным<br/>решениям»: п.п. 4.3, 6.11.2; табл. 1.</p>  |             |
| 4.2. | Наружное<br>противопожарное<br>водоснабжение   | <p>Федеральный закон №123-ФЗ<br/>«Технический регламент о<br/>требованиях пожарной<br/>безопасности»: п.6 ст. 68, п. 1 ст. 99<br/>Свод правил 8.13130.2009<br/>«Системы противопожарной<br/>защиты. Наружное<br/>противопожарное водоснабжение.<br/>Требования пожарной<br/>безопасности»: п.п. 5.2, 6.1, 6.3, 8.6;<br/>табл. 2.</p>  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для<br>пожарной техники   | <p>Федеральный закон №123-ФЗ<br/>«Технический регламент о<br/>требованиях пожарной<br/>безопасности»: ст. 98; п. 1 ст. 67<br/>Свод правил 4.13130.2009<br/>«Системы противопожарной<br/>защиты. Ограничение<br/>распространения пожара на<br/>объектах защиты. Требования к<br/>объемно-планировочным и<br/>конструктивным решениям»: п.п.<br/>7.1, 8.1</p>   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и<br>объемно-планировочные<br>решения, степень<br>огнестойкости и класс<br>конструктивной пожарной<br>опасности | <p>Федеральный закон №123-ФЗ<br/>«Технический регламент о<br/>требованиях пожарной<br/>безопасности»: ст. 57, 58, 87, 137;<br/>табл. 21, 22; Свод правил<br/>2.13130.2012 «Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Обеспечение огнестойкости<br/>объектов защиты»: п.п. 5.2.4,<br/>5.4.16, 6.7.1; табл. 6.11; Свод<br/>правил 4.13130.2009 «Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Ограничение распространения</p> | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | пожара на объектах защиты.<br>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.п. 5.2.6.   |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 89, 134, табл. 3, 28, 29; Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.п. 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12.   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 80, 90; Свод правил 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.п. 7.2, 7.3, 7.6, 7.10, 7.14, 7.16.   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 56, 62, 83÷86, 91; Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» раздел 13; п.п. 15.1, 15.3, 17.1, 17.3; прил. А, п. А.4; прил. Б; табл. 13.3, А1, А2, А3; Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | <p>пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3.; табл. 1, 2. Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1.1, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14; табл. 1, 3; Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: раздел 6; п.п. 7.2, 8.8; Свод правил 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.3, 4.8, 4.9, 4.12, 4.14.</p> |             |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: п.п. 13.14.6÷13.14.13; раздел 14.</p>   | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>  | <p>Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации; П. 2,3,4,11, 23,26,27,31,32,35,36,48,50,54,55,60, 65,392,393,394,395,396,397,403,406,407,409</p>   | Выполняется |