


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ленинградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» августа 2024 г.

Регистрационный № 47-08-2024-013888



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Зернохранилище общей вместимостью 122 500 тонн (поз. 10 по генплану) «Зерновой терминал порта Высоцк грузооборотом 4 млн. тонн, в г. Высоцк Ленинградская область»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ ВЫСОЦКИЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1044700875010

ИНН: 4704056127

Место нахождения объекта защиты:

188909, обл. Ленинградская, р-н. Выборгский, г. Высоцк, ул. Кировская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.07.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	53
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	5193

	здания, кв. м										
1.6.	Объем здания, куб. м	153125									
1.7.	Количество этажей	1									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПВ – 40 л/с.									
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>											
<p>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">Страховой полис 111 №VSKX12360724530000</p>											
<p>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th style="width: 40%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th style="width: 30%;">Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 (изм. 3), п. 6.1.2 Выполняется</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>СП 8.13130.2020 (изм.1), п. п.5.3, 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9, 9.3, 9.5, 9.6,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (изм. 3), п. 6.1.2 Выполняется	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	СП 8.13130.2020 (изм.1), п. п.5.3, 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9, 9.3, 9.5, 9.6,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (изм. 3), п. 6.1.2 Выполняется	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное	СП 8.13130.2020 (изм.1), п. п.5.3, 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9, 9.3, 9.5, 9.6,	Выполняется									

	водоснабжение	СТУ, п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 СП 108.13330.2012, п. 9.1.12 Выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (изм. 3), п.п. 7.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7. СТУ, п. 2.1.2. Выполняется	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020, табл.6.1 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, табл. 21, 22, СТУ, п.п. 2.3.1, 2.3.2. Выполняется	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст. 89, СП 1.13130.2020, п. 4.2.19, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.7, СТУ, п. 2.5 Выполняется	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (изм. 3), п.п. 7.1, 7.2, 7.12, 7.13, 7.19, 8.2. СТУ, п.п. 2.1.2, 2.2.2. Выполняется	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009, п. 1.3, Прил. А, табл. А1, п.8, СП3.13130.2009, табл. 1 п.17, п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, СП 8.13130.2020 (изм.1), п. п.5.3, 7.2, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9, 9.3, 9.5, 9.6, СТУ, п.п. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 СП 108.13330.2012, п. 9.1.12 Выполняется	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	СП 8.13130.2020 (изм.1), 7.2, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, СТУ, п.п. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 СП 108.13330.2012, п. 9.1.12 Выполняется	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.п. 2(1), 3, 5, 10-14, 36, 52, 56, 60, 395-397, 406, 407, Прил. №№ 1,2. СТУ, п.п. 2.8.3, 2.8.5 Выполняется	Выполняется